



Fixar os condensadores desta fachada
em suportes próprios, acima da altura da janela.

OBS: PARA $\geq 19,05$ OU MAIOR, NÃO UTILIZAR TUBOS RECOZIDOS

- | | | |
|--|---|--|
| FUNDIATÓR: _____
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
027.971.700-0000 - 000 | | FRENTE: _____

CLIM

01/01 |
| AUTORES DO PROJETO: _____
*FASCICO Y CODECHIN
(NOME DO PROJETO) - (ESTRUTURA DO PROJETO) | | |
| ESCALA:
INDICADA | AGUARDANDO: _____

CLIMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA DE
SANTO ANGELO | |
| DATA:
DEZEMBRO/2022 | | |