



PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

LEGENDA:		
EVAPORADORAS:		
ÍCONE:	DESCRIÇÃO:	
	EVAPORADORA TIPO PISO-TETO E/OU TETO, DE 60K BTUS	07 UN.
	EVAPORADORA TIPO ALTO DA PAREDE (HI WALL) DE 24.000 BTUS, Q/F	05 UN.
	EVAPORADORA TIPO ALTO DA PAREDE (HI WALL) DE 12.000 BTUS, Q/F	03 UN.
CONDENSADORAS:		
ÍCONE:	DESCRIÇÃO:	QUANT.
	CONDENSADORES CAP. 60.000 BTUS, INVERTER, Q/F	07 UN.
	CONDENSADORA TIPO SPLIT CAP. 12K E 24K BTUS, INVERTER, Q/F	08 UN.
TUBULAÇÃO COBRE E ISOLANTE :		
DIÂMETRO NOMINAL		
POLEGADAS	DIMENSÕES (mm)	
1/4	6,35	0,80 10,00
3/8	9,53	0,80 10,00
1/2	12,70	0,80 10,00
5/8	15,88	1,00 10,00
3/4	19,05	1,00 10,00
7/8	22,23	1,00 10,00
1	25,40	1,00 10,00
1 1/8	28,60	1,00 10,00
1 3/8	34,93	1,10 10,00
1 5/8	41,28	1,25 10,00
OBS: PARA ø 19,05 OU MAIOR, NÃO UTILIZAR TUBOS RECOZIDOS		

- OBS:
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
 - DENTRO DAS TUBULAÇÕES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E DEVERÃO SER ADEQUADAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACORDO COM A MARCA, QUANDO DE SUA AQUISIÇÃO.
 - A TUBULAÇÃO DOS DRENS DEVE SER INSTALADA MANTENDO UMA INCLINAÇÃO DESCENDENTE MÍNIMA DE 1/100 PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA, E DEVE SER DESPLAÇADA NAS CAIXAS SIFONADAS DO HORS-SANITÁRIO, PASSANDO POR DENTRO DA PAREDE E EMBITADO NO PRISO, SEM QUE A TUBULAÇÃO FIQUE APARENTE.
 - DEVEM SER PRECISAR SIFRES NAS LINHAS DE DRENO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE.
 - OS PONTOS DE FORÇA E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS DE ACORDO COM A MARCA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, QUANDO DA SUA AQUISIÇÃO.
 - AS LINHAS FRIGORÍFICAS, APÓS INSTALADAS DEVERÃO SER LIMPAS E DESGASADAS.
 - AS LINHAS FRIGORÍFICAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE FORMA A NÃO DESTRUIR O PAINEL DE ACESSO INTERNO DA MÁQUINA.
 - AS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO.
 - REDUZIR AO MÁXIMO O Nº DE CURVAS E SEMPRE QUE NECESSÁRIO, UTILIZAR CURVAS DE RAIOS LONGOS.

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
IJUÍ - RS	
PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, S/A - FLORESTANÓPOLIS / SC DIVISÃO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	
Data: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IJUÍ	
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 566 - IJUÍ - RS	
Proprietário: INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 20.978.255 / 0001-80	Função:
Assinatura do Projeto: Assinatura do Cliente:	
Escala: INDICADA	Assinatura: CLIMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA DE IJUÍ
Data: JULHO/2022	

CLIM
01/01