



LEGENDA:			
EVAPORADORAS:			
ÍCONE:	DESCRIÇÃO:		
	EVAPORADORA TIPO ALTO DA PAREDE (H) WALL DE 12K BTUS	06 UN.	
	EVAPORADORA TIPO ALTO DA PAREDE (H) WALL DE 18K BTUS	01 UN.	
	EVAPORADORA TIPO PISO-TETO E/OU TETO, DE 60K BTUS	01 UN.	
CONDENSADORAS:			
ÍCONE:	DESCRIÇÃO:	QUANT.	
	CONDENSADORES CAP. 60K BTUS, INVERTER, Q/F	04 UN.	
	CONDENSADORA TIPO SPLIT CAP. 12K E 18K BTUS, INVERTER, Q/F	07 UN.	
TUBULAÇÃO COBRE E ISOLANTE :			
DIÂMETRO NOMINAL		ESPESURA MIN PAREDE TUBO (mm)	ESPESURA MIN PAREDE ISOLANTE (mm)
POLEGADAS	DIMENSÕES (mm)		
1/4	6,35	0,80	10,00
3/8	9,53	0,80	10,00
1/2	12,70	0,80	10,00
5/8	15,88	1,00	10,00
3/4	19,05	1,00	10,00
7/8	22,23	1,00	10,00
1	25,40	1,00	10,00
1 1/8	28,60	1,00	10,00
1 3/8	34,93	1,10	10,00
1 5/8	41,28	1,25	10,00
OBS: PARA ø 19,05 OU MAIOR, NÃO UTILIZAR TUBOS RECOZIDOS			

- OBS:
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
  - DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E DEVERÃO SER ADEQUADAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ACORDO COM A MARCA, QUANDO DE SUA AQUISIÇÃO.
  - A TUBULAÇÃO DOS DRENOS DEVE SER INSTALADA MANTENDO UMA INCLINAÇÃO DESCENDENTE MÍNIMA DE 1/100 PARA O ESCOAMENTO DA ÁGUA, E DEVE SER DESPEJADA NAS CAIXAS SIFONADAS DO HIERO-SANTÁRIO, PASSANDO POR DENTRO DA PAREDE E EMBITUDO NO PISO, SEM QUE A TUBULAÇÃO FIQUE APARENTE.
  - DEVEM SER PRECISAR SIFES NAS LINHAS DE DRENO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE.
  - OS PONTOS DE FORÇA E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS, DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS DE ACORDO COM A MARCA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, QUANDO DA SUA AQUISIÇÃO.
  - AS LINHAS FRIGORÍFICAS, APÓS INSTALADAS DEVERÃO SER LIMPAS E DESGASADAS.
  - AS LINHAS FRIGORÍFICAS DEVERÃO SER INSTALADAS DE FORMA A NÃO OBSTRUIR O PAINEL DE ACESSO INTERNO DA MÁQUINA.
  - AS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENCONTRAM-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO.
  - REDUZIR AO MÁXIMO O Nº DE CURVAS E SEMPRE QUE NECESSÁRIO, UTILIZAR CURVAS DE RAIOS LONGOS.

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
IBAITI - PR	
PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, S/A - FURQUANÓPOLIS / SC SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	
Data: AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IBAITI PR	
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 379 - IBAITI - PR	
Proprietário: INES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Assinatura do Projeto: TÁRCIO T. GOSCHIN	
Assinatura do Cliente: [Assinatura]	
Escala: INDICADA	
Data: OUTUBRO/2022	
CLIM 01/01	
CLIMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA DE IBAITI - PR	