

Premissas

- Atender com Gerador Solar lista de 347 escolas sem previsão de atendimento de Gerador Solar pela EACE
- Dimensionamento dos atendimentos alinhado à estimativa de consumo das soluções de conectividade e parâmetros de consumo não coincidentes observados no Programa LPT/MME:
 - Kit 1: capacidade de geração de 250 kWh/mês, autonomia de 36h, potência de trabalho de 3kW + instalação elétrica
 - Kit 2: capacidade de geração de 303 kWh/mês, autonomia de 36h, potência de trabalho de 3kW + instalação elétrica
 - Kit 3: capacidade de geração de 325 kWh/mês, autonomia de 36h, potência de trabalho de 3kW + instalação elétrica

Dimensionamento

KIT GS	# Escolas				
	AC	AP	PA	RR	Total
Kit 1	15	7	206	43	271
Kit 2	-	2	45	6	53
Kit 3	-	4	16	3	23
Total	15	13	267	52	347



Orçamento estimado

KIT GS	Custo estimado (R\$)				
	AC	AP	PA	RR	Total
Kit 1	1.255.100	588.500	17.289.800	3.602.500	22.735.900
Kit 2	-	180.400	4.082.100	544.500	4.807.000
Kit 3	-	404.882	1.578.828	295.962	2.279.672
Total	1.255.100	1.173.782	22.950.728	4.442.962	29.822.572