

## PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE

### 1. IDENTIFICAÇÃO

- 1.1. TÍTULO DA AÇÃO:  
Implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na sede do município de Aquidabã, no estado de Sergipe.
- 1.2. DESCRIÇÃO DA AÇÃO:  
Atualizar projeto e implementar sistema de esgotamento sanitário visando assegurar, dentre outros, a coleta, o transporte e a disposição adequada de efluentes.
- 1.3. BACIA HIDROGRÁFICA:  
Bacia do Rio São Francisco
- 1.4. TIPOLOGIA DE AÇÃO:  
Revitalização de bacia.
- 1.5. RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA AÇÃO:  
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF.
- 1.6. PRAZO PARA DETALHAMENTO DE PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:  
Não se aplica.

### 2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

Os resultados a serem atingidos com a implementação do SES Aquidabã enquadram-se nas seguintes diretrizes do Art. 3º da Resolução nº 2, de 28/12/2023, que dispõe sobre procedimentos para elaboração e execução do Plano de Trabalho de que trata o Art. 9º do Decreto nº 10.838, de 18/10/2021: **III** - o uso consciente e o combate ao desperdício no uso da água e **VII** - a promoção das condições necessárias para disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos; ambos diretamente relacionados ao uso de água quando consideramos os sistemas de esgotamento sanitário.

De forma similar, também quando se tratando de sistema de esgotamento sanitário, o *Subprograma 3.5 – Oferta e Uso Eficiente da Água* (pg. 153) contido na estrutura programática do Plano de Ação para implementação do *Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH 2022-2040*, possui o objetivo de “*promover ações integradas de gestão e investimentos em infraestrutura para a garantia da oferta e uso eficiente da água, incrementando a segurança hídrica nas bacias hidrográficas, considerando as dimensões humana, econômica, ecossistêmica e de resiliência*”, e visa assegurar, dentre outros: a disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes; uma infraestrutura planejada, dimensionada, implantada e gerida adequadamente; e o estabelecimento de indicadores de eficiência do uso da água e a sua incorporação no âmbito dos instrumentos de gestão em recursos hídricos. Dentre as *macro diretrizes* podem ser citados o uso de energia solar; o reúso de água; e a compilação dos estudos existentes sobre alternativas tecnológicas para reciclagem e outras ações de otimização das demandas ou incremento das ofertas como base para o desenvolvimento de índices de uso racional da água.

O SES de Aquidabã teve sua implantação iniciada pela Codevasf no ano de 2008, no âmbito do PAC, porém a obra restou por inacabada com um percentual de 40% de execução e foi posteriormente excluída da carteira (do PAC). Isto significa que, além de não ter atingido o objetivo de coletar, transportar, tratar e depositar adequadamente os esgotos pela população

inserida na área a ser beneficiada, o que foi implantado e executado na ocasião da obra, no momento presente, encontra-se depredado e/ou avariado e/ou obsoleto devido à diversidade dos fatores promovidos pelas exposições às intempéries, ações humanas e passagem do tempo.

Nas cidades, a falta de sistema de esgotamento sanitário apto para coletar, transportar, receber e tratar os esgotos promove contaminação do solo e dos corpos d'água, tornando-os inadequados para a realização de atividades de consumo, recreação e/ou mesmo de subsistência, por vezes atingindo o lençol freático. Tal situação afeta três esferas: a humana (doenças de veiculação hídrica, elevando as internações hospitalares, as faltas ao trabalho e a evasão escolar); a econômica (baixas nas atividades econômicas, inclusive no turismo); e a ambiental (degradação do meio ambiente, gerando mal odores, mortandade de peixes e proliferação de animais perniciosos).

A retomada e conclusão da obra é, de forma inegável, uma ação de interesse público, pois se fundamenta unicamente na necessidade de finalizar a implantação e a operação do SES de Aquidabã e, desse modo, garantir as condições de salubridade que permitam à comunidade usufruir da cidade e desfrutar de melhores condições de moradia e de uma melhor qualidade de vida, elevando assim os indicadores de saúde, econômicos e sociais.

Assim sendo, considerando que a estrutura do PNRH 2022-2040 admite e incentiva a execução de ações da natureza da apresentada nesta Proposta, e que tais ações, voltadas para a melhoria e incrementos em sistema de esgotamento sanitário, além dos resultados práticos na melhoria de qualidade de vida da comunidade de Aquidabã, podem, de forma pertinente e relevante, atuar no sentido de executar as diretrizes propostas por este Plano, através de um planejamento adequado, de modo a garantir a oferta e o uso eficiente da água; o que justifica a presente proposta.

### **3. OBJETIVOS**

#### **3.1 OBJETIVO GERAL**

A contratação de projeto e a execução de serviços para complementação e conclusão do sistema de esgotamento sanitário em Aquidabã permitirá a coleta, o transporte, o tratamento do esgoto bruto, e a disposição adequados do efluente tratado, beneficiando a uma população estimada de 16.146 (dezesesseis mil, cento e quarenta e seis) habitantes

A coleta adequada removerá o esgoto bruto de locais como ruas, calçadas, córregos, rios, lagos, diques, valas, etc., e promoverá o transporte para um local adequado até chegar em uma estação de tratamento de esgoto, local este onde ele será tratado e o seu efluente será restituído à natureza ou, havendo possibilidade (a ser detectada na fase de projeto), será reutilizado.

Tal ação permitirá: a interrupção e consequente limpeza da corrente contaminação do solo e dos corpos d'água, inclusive subterrâneos; fortalecerá a realização das atividades de consumo, recreação e de subsistência; reduzirá as ocorrências de doenças de veiculação hídrica e, consequentemente, as internações hospitalares, as faltas ao trabalho e a evasão escolar; eliminará a degradação do meio ambiente através da remoção do agente poluidor (esgoto); promoverá benefícios econômicos sob os mais diversos aspectos, inclusive no turismo; etc.

#### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

A cidade de Aquidabã não possui um sistema de esgotamento adequado e, dentre os problemas existentes, os mais frequentes decorrem das ligações clandestinas realizadas pelos moradores na rede coletora, o que promove consequências negativas como extravasamentos de esgoto para as ruas e para os corpos d'água, retornos de esgoto para domicílios, mal cheiro, vetores, etc. Essas situações se agravam nos períodos chuvosos. O projeto a ser executado deverá complementar e atualizar todos os itens discriminados no projeto original.

De forma sucinta, os serviços a serem executados são:

- Recuperação ou substituição de unidades, edificações e estruturas danificadas;
- Execução de rede coletora, interceptores, emissários e linhas de recalque;
- Construção de poços de visitas;
- Assentamento de caixas de inspeção;
- Aquisição de equipamentos, a exemplo de conjunto moto-bomba, geradores e quadros de comandos;
- Construção de estação elevatória de esgoto – EEE;
- Construção de estação de tratamento de esgoto – ETE;
- Ordenação e urbanização de área de EEEs e de ETE (terraplenagem, iluminação, drenagem);
- Construção de estruturas diversas (construção civil), a exemplo de elevatórias, DAFAs, caixas, travessias, etc.;
- Recuperação de unidades existentes danificadas.

Além destes, ainda devem ser consideradas as questões relativas à adoção de mecanismos para utilização de energia solar e reuso de efluente tratado.

Uma infraestrutura apropriada, implantada e gerida de forma saudável, vai garantir não apenas qualidade de vida para a comunidade a ser beneficiada: ela vai de encontro ao objetivo principal do PNRH 2020-2040 de “promover ações integradas de gestão e investimentos em infraestrutura para a garantia da oferta e uso eficiente da água, incrementando a segurança hídrica nas bacias hidrográficas, considerando as dimensões humana, econômica, ecossistêmica e de resiliência”, posto que atende aos requisitos de oferta e uso eficiente da água e considera as quatro dimensões citadas durante o período de duração do projeto, usualmente de 20 anos a partir de sua implantação.

#### **4. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS AÇÕES**

O município de Aquidabã integra a Mesorregião do Agreste Sergipano e a Microrregião de Nossa Senhora das Dores, no estado de Sergipe; e está localizado a 98 km do município de Aracaju/SE, capital do estado, local onde se situa a 4ª Superintendência Regional da Codevasf. O principal acesso se dá pela rodovia BR-101. Possui limites com Telha/SE, Amparo de São Francisco/SE, Canhoba/SE, Itabi/SE, Gracho Cardoso/SE, Cumbe/SE, Capela/SE, Muribeca/SE, Malhada dos Bois/SE e Cedro de São João/SE.



## 7. METODOLOGIA

Para execução da ação aqui proposta, inicialmente deverá ser elaborado e publicado o Edital e seu Termo de Referência e Anexos, viabilizando assim a futura contratação de empresa que venha a desenvolver o projeto do SES Aquidabã, que por sua vez deverá conter, minimamente:

- Estudos populacional e de demandas, considerando dados como: censo, informações locais e regionais, usos e vocação do solo, planos de desenvolvimento e de urbanização existentes e seus efeitos sobre a distribuição da população, etc.;
- Estudos topográficos, geológicos e ambiental, que funcionarão como balizas na definição e distribuição das unidades integrantes do sistema (rede coletora, ligações domiciliares, emissários, estações elevatórias, linhas de recalque, estações de tratamento de esgoto, emissários e unidades especiais);
- Elaboração de projetos complementares: estrutural; elétrico e de automação; urbanístico e de drenagem. Os projetos elétricos deverão conter diretrizes voltadas ao aproveitamento da energia solar concomitante ao uso da energia elétrica;
- Elaboração de volume de quantitativos, inclusos memoriais de cálculo; do manual de operação e manutenção; e das especificações técnicas;
- Elaboração de Estudo Ambiental, contendo a análise de todo o meio biótico inserido na área de projeto e com todas as diretrizes para que a obra seja executada com o mínimo de dano colateral;

Durante a elaboração do projeto, deverá ser avaliado, junto à potenciais parceiros, as possibilidades de reuso do efluente tratado ou mesmo de biossólidos gerados durante o processo de tratamento e, havendo viabilidade, deverá ser elaborado um projeto detalhado visando a implementação desta ação.

Após esta fase, a obra deverá ser implantada em conformidade com os volumes de projeto e de acordo com o caderno de especificações, com a utilização de todos os equipamentos e instrumentos necessários ao seu franco desenvolvimento, a exemplo de retroescavadeiras, motoniveladeiras, trado, rompedores pneumáticos, além de ferramentas que permitam a sua perfeita execução. A equipe deverá ser composta por profissionais de nível superior (engenheiros, arquitetos, geólogos, arqueólogos, etc.); nível técnico (topógrafos, cadistas, etc.) e nível médio (serventes, apontador, etc.); a ser determinado em função das condições definidas no projeto.

Estima-se, para execução do projeto, um tempo médio de 12 (doze) meses, e para execução e finalização da obra um tempo médio de 24 (vinte e quatro) meses, totalizando assim 36 (trinta e seis) meses.

## 8. ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos para a ação de implementação do sistema de esgotamento sanitário na sede do município de Aquidabã é de R\$ 21.500.007,07 (vinte e um milhões, quinhentos mil, sete reais e sete centavos), conforme apresentado a seguir:

<b>ETAPA</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Elaboração de Projeto	1.075.000,35
Implementação de obra	20.425.006,72
<b>TOTAL</b>	<b>21.500.007,07</b>