

PLANILHA DO HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE: CICC N – DF						
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Fabricante	Modelo	Nº de Série	Local de Instalação / Identificação
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	EVAPORADORA CONFORTO B1	1	CARRIER	K42BC5CC	4112B06719	UPS
	EVAPORADORA CONFORTO B2	1	CARRIER	K42BC5CC	1313B13933	UPS
	CONDENSADORA CONFORTO B1	1	CARRIER	38CQD060235MC	0213B00887	UPS
	CONDENSADORA CONFORTO B2	1	CARRIER	39CQD060235MC	0213B00886	UPS
	EVAPORADORA PRECISÃO A1	1	EMERSON	S23UA251V300020MX05126611	10631970001	Sala Cofre
	EVAPORADORA PRECISÃO A2	1	EMERSON	S23UA251V300020MX05126611	10867400002	Sala Cofre
	EVAPORADORA PRECISÃO A3	1	EMERSON	S23UA251V300020MX05126611	10631990008	Sala Cofre
	CONDENSADORA PRECISÃO A1	1	EMERSON	814320	120036	Sala Cofre
	CONDENSADORA PRECISÃO A2	1	EMERSON	814320	130024	Sala Cofre
	CONDENSADORA PRECISÃO A3	1	EMERSON	814320	120035	Sala Cofre

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Fabricante	Modelo	Nº de Série	Local de Instalação / Identificação
SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO	SISTEMA DE DETECÇÃO STRATUS MICRA 25	1	AIRSENSE	9-30671	S/N	SALA COFRE
	SISTEMA DE DETECÇÃO STRATUS MICRA 100	1	AIRSENSE	30764	2255221	SALA UPS
	COMBATE A INCENDIO					
	DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO	4	LISTED	S/N	S/N	SALA COFRE
	CHAVE DE BLOQUEIO PARA CIRENE	2	SHNEIDER	S/N	S/N	HALL DE ENTRADA
	INDICADOR AUDIO VISUAL – SAV	2	EST	S/N	S/N	HALL DE ENTRADA
	CILINDRO GAS FM 200	1	WITH IMPULSE TECHNOLOGY	1,7 LBS, 64,1 VAZIO	AA694020	SALA COFRE

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Fabricante	Modelo	Nº de Série	Local de Instalação / Identificação
QUADROS ELÉTRICOS	QD-REV 01	1	CEMAR	S/N	S/N	SALA UPS
	QD-1	1	RITTAL	RITTAL KL 1511.510	27589	CORREDOR TÉCNICO
	QD-2	1	RITTAL	RITTAL KL 1511.511	27596	CORREDOR TÉCNICO
	QDIX	1	ELETROPOLL	S/N	5305	SALA COFRE
	MLTIMEDIDIR QDIX	1	SCHNEIDER ELECTRIC	PM210MG	58203491	SALA COFRE
	QDIY	1	ELETROPOLL	S/N	5345	SALA COFRE
	MLTIMEDIDIR QDIX	1	SCHNEIDER ELECTRIC	PM210MG	S/N	SALA COFRE
	QDSTS	1	S/N	S/N	S/N	SALA UPS
	QD-ÚTIL	1	RITTAL	RITTAL AE 1058 500	118441	SALA UPS
	QD-X	1	RITTAL	RITTAL AE 1380	27622	SALA UPS
	QD-Y	1	RITTAL	RITTAL AE 1380	27627	SALA UPS
	ALTOMAÇÃO PC SC	1	FOCKINK	PC SC	1011425	SALA COFRE

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Fabricante	Modelo	Nº de Série	Local de Instalação / Identificação
ILUMINAÇÃO	LUMIÁRIA FORRO MODULAR	7	OSRAM	36W/840	S/N	SALA UPS
	LUMIÁRIA FORRO MODULAR	1	OSRAM	16W/840	S/N	SALA UPS
	LUMIÁRIA FORRO MODULAR	8	LEDVANCE	LED TUBO T8 9W 6500K	S/N	CORREDOR TÉCNICO ATS
	LUMIÁRIA FORRO MODULAR	4	OSRAM	16W/640	S/N	CORREDOR TÉCNICO ATS
	LUMIÁRIA FORRO MODULAR	24	OSRAM	16W/640	S/N	HALL DE ENTRADA
	LUMIÁRIA FORRO MODULAR	4	LEDVANCE	LED TUBO T8 9W 6500K	S/N	HALL DE ENTRADA
	LUMIÁRIA FORRO MODULAR	11	OSRAM	36W/840	S/N	SALA COFRE
	LUMIÁRIA FORRO MODULAR	1	PHILIPS	16W/640	S/N	SALA COFRE

PLANILHA DO HISTÓRICO DE EQUIPAMENTOS

CLIENTE: CICC N – DF						
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Fabricante	Modelo	Nº de Série	Local de Instalação / Identificação
SISTEMA SE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO	CAMERA 01	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0455	S/N	MESANINO
	CAMERA 02	1	BOSCH	DINION NWC-0495	S/N	ENTRADA
	CAMERA 03	1	BOSCH	DINION NWC-0496	S/N	CONDENSADORA PRECISAO A2, A3 E GERADOR
	CAMERA 04	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0495	S/N	MESANINO 2
	CAMERA 05	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0495	S/N	HALL DE ENTRADA SALA COFRE
	CAMERA 06	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0495	S/N	SALA UPS
	CAMERA 07	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0495	S/N	SALA COFRE CORREDOR 1
	CAMERA 08	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0495	S/N	RAMPA DE ENTRADA DO PREDIO
	CAMERA 09	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0495	S/N	ESTA SEM OPERAÇÃO
	CAMERA 10	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0495	S/N	SALA COFRE CORREDOR 2
	CAMERA 11	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0495	S/N	SAIDA SALA NOC PRO JARDIM
	CAMERA 12	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0496	S/N	NOC
	CAMERA 13	1	BOSCH	FLEXIDOME NWD-0497	S/N	CONDENSADORA DE CONFORTO E PRECISÃO B1, B2, A1, A2 E GERADOR
	BIOMETRIA	1	ZKTECO	TF1700	5,99259E+12	SALA UPS
	BIOMETRIA	1	ZKTECO	TF1700	5,99259E+12	SALA COFRE
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Fabricante	Modelo	Nº de Série	Local de Instalação / Identificação
GRUPO MOTO GERADOR	GMG 400/364 KVA-380V-60Hz	1	STEMAC	SCANIA DC9072 / WEG GTA	8723506 / 1019036566	AREA EXTERNA
	GMG 400/364 KVA-380V-60Hz	1	STEMAC	SCANIA DC9072 / WEG GTA	8723393 / 1019036565	AREA EXTERNA
ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade	Fabricante	Modelo	Nº de Série	Local de Instalação / Identificação
UPS	UPS-X	1	CHLORIDE S.P.A	80-NET 120KVA	21012008932123030002 CH80120AA040BA2	SALA UPS
	UPS-Y	1	CHLORIDE S.P.A	81-NET 120KVA	21012008932124040007 CH80120AA040BA2	SALA UPS