



36773135



08084.001228/2025-11



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Administração
Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais
Serviço de Preparação de Aquisição e Contratação

NOTA TÉCNICA Nº 84/2026/SEPAC/CGDS/SAA/SE/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08084.001228/2025-11

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de manifestação quanto a diligência conforme disposto no Despacho nº 146/2026/DILID/COLID/CGL/SAA/SE (3677076), referente ao Pregão Eletrônico nº 25/2026 cujo objeto é a aquisição de equipamentos de prevenção e combate a incêndios para atender as necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

2. DA PROPOSTA COMERCIAL DA EMPRESA LORDJOY

2.1. A empresa **LORDJOY CONSTRUTORA LTDA** submeteu a proposta 36601631 relativa ao item 7 - Mangueira Tipo 2.

2.2. De início, imperioso destacar as especificações técnicas mínimas exigidas para esse item:

7. Mangueira Tipo 2

7.1 Material: Revestimento interno de borracha sintética e cobertura externa de fibra de poliéster;

7.2 Diâmetro: 2 ½" de 15 metros; e

7.3 Pressão de trabalho: Até 14 kgf/cm². (grifo próprio)

2.3. A licitante descreveu em sua proposta o equipamento "*Mangueira Tipo 2 - 1½" 15 metros Marca: Segurimax*" e, como anexo do mesmo documento, apresentou ficha técnica da fabricante na qual constam diversas variações de modelos e respectivas referências.

2.4. Tendo em vista que um desses modelos atenderia às especificações definidas no Termo de Referência (referência 35949 - diâmetro 2 ½" e comprimento 15 metros) e que não constava explicitado na proposta a referência do produto a ser fornecido, enviou-se o email 36772396 à licitante solicitando esclarecimentos.

2.5. Em resposta a empresa informou:

Conforme consta na descrição do item 07 no sistema do certame, a mangueira está especificada como Tipo 2, diâmetro nominal de 1.1/2", comprimento de 15 metros, conforme NBR 11.861, com uniões Storz.

Assim, dentre os modelos apresentados na ficha técnica, o modelo a ser fornecido será o de referência 35946, com diâmetro nominal de 1.1/2" e comprimento de 15 metros, atendendo às características especificadas para o item e sendo compatível para o esguincho de 1.1/2".

2.6. Insta esclarecer que, não obstante eventual *descrição no sistema do certame* as especificações técnicas listadas no Termo de Referência são incontestáveis, conforme evidenciado no Anexo III do TR: **"ATENÇÃO! HAVENDO DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS ITENS ENTRE O PORTAL**

COMPRAS GOVERNAMENTAIS (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ A DO TERMO DE REFERÊNCIA."

2.7. Posto isso, fundamentando-se no Princípio da Autotutela, é poder-dever da Administração rever e, caso necessário, corrigir seus próprios atos.

2.8. Dessa forma, a despeito da manifestação inicial favorável à proposta apresentada (Nota Técnica nº 73/2026/SEPAC/CGDS/SAA/SE/MJ 36611647), tem-se que o item referência 35946 ofertado - diâmetro 1 ½" e comprimento 15 metros - não atende às especificações técnicas exigidas.

3. **CONCLUSÃO**

3.1. Da análise acima exposta, este Serviço manifesta-se pela rejeição da proposta apresentada pela empresa **LORDJOY CONSTRUTORA LTDA para o item 7**.

DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Administrador

ANDRÉ SOUSA DE SENA

Chefe do Serviço de Preparação de Aquisições e Contratações

De acordo.

Encaminhe-se os autos à Divisão de Licitações da Coordenação de Procedimentos Licitatórios para prosseguimento.

BRUNO CRESCENTI DE PAIVA

Coordenador-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Crescenti de Paiva, Coordenador(a)-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais**, em 26/08/2026, às 12:14, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Sousa de Sena, Chefe do Serviço de Preparação de Aquisições e Contratações**, em 26/08/2026, às 13:11, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **36773135** e o código CRC **65E4BA68**
O documento pode ser acompanhado pelo site <http://sei.consulta.mj.gov.br/> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

