

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

ATO REGULATÓRIO: Consulta Pública MME nº 034/2017

EMENTA: Plano Decenal de Expansão de Energia 2026

CONTRIBUIÇÕES CEMIG

Pg 138

Substituir:

De:

Para solucionar o problema de sobretensões que ocorrem no período de carga leve/mínima no cenário de geração térmica elevada na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, provocando redução considerável no carregamento do sistema de Rede Básica do estado de Minas Gerais, foram indicados reatores de barra nas SEs Irapé, Pirapora 2 e São Gonçalo do Pará, de modo a se evitar o desligamento de linhas de transmissão nesse cenário específico.

Para:

Para solucionar o problema de sobretensões que ocorrem no período de carga leve/mínima no cenário de geração térmica elevada na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, provocando redução considerável no carregamento do sistema de Rede Básica do estado de Minas Gerais, foram indicados reatores de barra nas SEs Irapé, Pirapora 2, São Gonçalo do Pará e São Gotardo 2, de modo a se evitar o desligamento de linhas de transmissão nesse cenário específico.

Substituir:

De:

Barreiros

Para:

Barreiro

De:

Além das obras citadas, existem outras sendo concebidas em estudos atualmente em andamento. Destacamos que, em função do potencial de energia solar na região norte do estado de Minas Gerais, está em desenvolvimento um estudo prospectivo para a definição dos reforços da Rede Básica necessários para escoamento desse potencial.

Para:

O estudo de escoamento do potencial solar na região Norte de Minas foi concluído e indicou como solução a construção da SE Jaíba – 230 kV e da LT 345 kV Pirapora 2 – Três Marias.

De:

Além das obras recomendadas, e daquelas que serão indicadas a partir dos estudos em elaboração, será necessário iniciar um estudo para o atendimento a região de Cássia e do Jequitinhonha devido a problemas no sistema de distribuição local. Esse estudo avaliará a viabilidade econômica para extensão da Rede Básica a essas regiões.

Para:

Além das obras recomendadas, e daquelas que serão indicadas a partir dos estudos em elaboração, será necessário iniciar um estudo para o atendimento a região de Passos e do Jequitinhonha devido a problemas no sistema de distribuição local. Esse estudo avaliará a viabilidade econômica para extensão da Rede Básica a essas regiões.

De:

Outro estudo em andamento analisa a possibilidade de extensão da Rede Básica para atendimento à região da Zona da Mata Mineira e da Mantiqueira (região de Viçosa, Ponte Nova e Carangola) que apresentam esgotamento da rede Distribuidora local.

Para:

Outro estudo em andamento analisa a possibilidade de extensão da Rede Básica para atendimento à região da Zona da Mata Mineira e da Mantiqueira (região de Viçosa, Ponte Nova, Carangola, Cataguases, Muriaé e Ubá) que apresentam esgotamento da rede das Distribuidoras CEMIG D e Energisa.