



	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC 2-A-40-B-C
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO)
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BALIZAMENTO)
	ROTA DE FUGA, DIREÇÃO A SEGUIR
	ROTA DE FUGA, SAÍDA FINAL
	CENTRAL DE ALARME
	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)
	ACIONADOR MANUAL
	DETECTOR DE TEMPERATURA PONTUAL
	ELETRODUTO Ø1"
	ELETRODUTO Ø1"
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30
LEGENDA SINALIZAÇÃO: INDICAÇÃO DOS SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO	
 CÓDIGO R/linm	SINALIZAÇÃO RETÂNGULAR "L" E "H" EM MILÍMETROS
 CÓDIGO L/m	SINALIZAÇÃO QUADRADA "L" EM MILÍMETROS

PLANTA-CHAVE

0 10 50 100m

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE UM MUSEU (F-1), SITUADO NA RUA DOUTOR FERNANDES JUNIOR, Nº 160 CENTRO, VASSOURAS - RJ.

MATHEUS BELMONT		NOVEMBRO/2023	PLANTA BAIXA - ACOLHIMENTO
Escala: INDICADA	Prancha: 02/09	Revisão: R02	

PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
SERGIO DE FREITAS FERNANDES JUNIOR
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
CREA - RJ 2008150914

VISTO:



MAGYRUS ENGENHARIA LTDA
CREDENCIAMENTO CBMERJ: 02-076

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
ENDEREÇO: RUA DIVISÓRIA, 255-A, BENTO RIBEIRO - RIO DE JANEIRO/RJ
EMAIL: contato@magyruzenharia.com.br
TEL: (0XX21) 2451-6993

1. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES PROJETO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.
2. AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME ESTE PROJETO, QUALQUER NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO, A MAGYRUS ENGENHARIA DEVERÁ SE COMUNICADA COM ANTECEDÊNCIA PARA AVALIAR A ALTERAÇÃO.
3. A MAGYRUS ENGENHARIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ALTERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.