

PLANILHA DE QUANTITATIVO GERAL - PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



Item	Descrição	Acolhimento	Reserva Técnica	Administração	Eventos + Túnel	Edícula de apoio	Casa Grande	Implantação	Total
1	EXTINTORES								
1.1	Extintor Portátil de ABC, com carga de 6Kg	7	6	3	4	7	11	-	38
2	HIDRANTES								
2.1	Abrigo de fibra de vidro cor vermelha para Hidrante Simples	-	1	2	-	-	3	-	6
2.2	Chave Storz	-	1	2	-	-	3	-	6
2.3	Esguicho regulável DN ø40	-	1	2	-	-	3	-	6
2.4	Válvula angular 45° com adaptador Storz ø2.1/2xø1.1/2	-	1	2	-	-	3	-	6
2.5	Lance de 15m de Mangueira de incêndio, DN 40mm (ø1.1/2")	-	2	4	-	-	6	-	12
2.6	Canalização em Aço Galvanizado ø3" (m)	-	-	-	-	46	-	-	46
2.7	Canalização em Aço Galvanizado ø2.1/2" (m)	-	39	48	-	12	4	169	272
2.8	Joelho em Aço Galvanizado ø3"	-	-	-	-	3	-	-	3
2.9	Joelho em Aço Galvanizado ø2.1/2"	-	2	9	-	8	6	9	34
2.10	Tê em Aço Galvanizado ø3"	-	-	-	-	2	-	-	2
2.11	Tê em Aço Galvanizado ø2.1/2"	-	2	2	-	2	-	2	8
2.12	Válvula Globo Angular 45° Galvanizada para Hidrante de Recalque	-	-	-	-	-	-	1	1
2.13	Adaptador Fêmea Storz ø2.1/2 Galvanizado para o Hidrante de recalque	-	-	-	-	-	-	1	1
2.14	Tampão Storz com corrente para o Hidrante de Recalque	-	-	-	-	-	-	1	1
2.15	Tampa em Ferro Fundido 60x40cm Com Inscrição "INCÊNDIO"	-	-	-	-	-	-	1	1
2.16	Abraçadeira tipo "D" para rede de hidrantes de ø2.1/2"	-	9	11	-	13	1	-	34
3	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
3.1	Sinalização de Alerta: Cuidado Risco de Explosão, código 7	1	-	-	-	-	-	-	1
3.2	Sinalização de Alerta: Cuidado Risco de Explosão, código 9	1	-	-	-	-	-	-	1
3.3	Sinalização de Orientação e Salvamento: Saída de Emergência, Código 13	4	5	6	3	3	9	-	30
3.4	Sinalização de Orientação e Salvamento: Saída de Emergência, Código 14	1	4	1	2	6	15	-	29
3.5	Sinalização de Orientação e Salvamento: Saída de Emergência, Código 16	-	-	-	1	-	-	-	1
3.6	Sinalização de Orientação e Salvamento: Saída de Emergência, Código 17	2	2	2	1	1	9	-	17
3.7	Sinalização de Orientação e Salvamento: N° do pavimento, Código 19	-	-	-	1	-	-	-	1
3.8	Sinalização de Equipamentos: Alarme Sonoro, Código 20	2	1	2	-	-	3	-	8
3.9	Sinalização de Equipamentos: Comando Manual de Alarme, Código 21	2	1	2	-	-	3	-	8
3.10	Sinalização de Equipamentos: Extintor de Incêndio, Código 23	7	6	3	4	7	11	-	38
3.11	Sinalização de Equipamentos: Hidrantes, Código 25	-	1	2	-	-	3	-	6
3.12	Sinalização de Orientação e Salvamento: Porta corta-fogo, Código 30	2	-	-	-	1	-	-	3
4	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
4.1	Bloco Autônomo de Aclaramento de Sobrepor, Cód. Gráfico: IE-A.1 - 2X11W	9	10	9	12	9	40	-	89
5	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO								
5.1	Acionador manual	2	1	2	-	-	3	-	8
5.2	Alarme audiovisual	2	1	2	-	-	3	-	8
5.3	Detector de Fumaça	4	18	9	-	-	37	-	68
5.4	Detector Termovelocimétrico	2	-	-	-	-	-	-	2
5.5	Central de alarme CIE 1125	1	-	-	-	-	-	-	1
5.6	Eletroduto Pré Zincado Leve, 3/4" (m)	-	-	-	-	-	-	236	236
5.7	Eletroduto Flexível, Em Fita De Aço Galvanizado, Revestido Com Pvc Preto, Dn = 3/4" (m)	-	-	-	-	-	-	138	138
5.8	Curva 90 Pré Zincada Leve, 3/4"	-	-	-	-	-	-	30	30
5.9	Conector Reto P/ Box, 3/4"	-	-	-	-	-	-	32	32
5.10	Condutele Múltiplo X, 3/4", Sem Tampa E Sem Pintura	-	-	-	-	-	-	126	126
5.11	Cabo Incêndio 2X1,50 Blindado	-	-	-	-	-	-	748	748
5.12	Cabo Torcido 2X1,50 Preto/Vermelho	-	-	-	-	-	-	748	748
6	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA								
6.1	Porta corta-fogo de resistência de 90 minutos	-	-	-	-	1	-	-	1
6.2	Porta corta-fogo de resistência de 240 minutos	2	-	-	-	-	-	-	2
7	CMI								
7.1	Bomba elétrica para vazão calculada de 12 m³/h e altura manométrica de 47 mca	-	-	-	-	2	-	-	2
7.2	Manômetro, escala de 0 a 4	-	-	-	-	1	-	-	1
7.3	Pressostato para bomba elétrica	-	-	-	-	1	-	-	1
7.4	Tanque de pressão	-	-	-	-	1	-	-	1
7.5	Registro gaveta 3"	-	-	-	-	2	-	-	2
7.6	União galvanizada 3"	-	-	-	-	2	-	-	2
7.7	Niple galvanizado 3"	-	-	-	-	6	-	-	6
7.8	Bucha de redução galvanizada 3" x 2.1/2"	-	-	-	-	1	-	-	1
7.9	Registro gaveta 2.1/2"	-	-	-	-	2	-	-	2
7.10	União galvanizada 2.1/2"	-	-	-	-	2	-	-	2
7.11	Niple galvanizado 2.1/2"	-	-	-	-	10	-	-	10
7.12	Válvula de retenção vertical 2.1/2"	-	-	-	-	2	-	-	2
7.13	Válvula de retenção horizontal 2.1/2"	-	-	-	-	1	-	-	1
7.14	Tubo PVC com rosca externa 1/2" (m)	-	-	-	-	3	-	-	3
7.15	Joelho PVC 1/2"	-	-	-	-	2	-	-	2
7.16	Registro esfera 1/2"	-	-	-	-	1	-	-	1
7.17	Tê galvanizado 1/2"	-	-	-	-	3	-	-	3
7.18	Niple galvanizado 1/2"	-	-	-	-	9	-	-	9
7.19	Luva galvanizada 1/2"	-	-	-	-	6	-	-	6
7.20	Bucha de redução galvanizada 2.1/2" x 1/2"	-	-	-	-	1	-	-	1
7.21	Quadro elétrico para duas bombas	-	-	-	-	1	-	-	1