



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

## RELATÓRIO

**OBJETIVO:** Atender à solicitação da CPL/SELOG/SR/PF/RN no sentido de proceder à análise de amostras de cabos entregues ao NUENG referentes ao Pregão Eletrônico nº 11/2015-SR/DPF/RN.

**Amostras dos itens 08, 09, 10, 11, 12, e 13 do Pregão Eletrônico nº 11/2015-SR/DPF/RN.**

Abaixo constam as avaliações referentes apenas às amostras de cabos que foram entregues ao NUENG pela CPL/SR/DPF/RN, após consulta aos concorrentes do certame.

### ITEM 08

|           |   |        |    |     |     |          |              |
|-----------|---|--------|----|-----|-----|----------|--------------|
| <b>08</b> | Cabo Flexível PP 3x2,5mm² 750V Preto, Condutores de cobre eletrolítico ; Isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC/D), classe térmica 70°C. Cobertura de composto termoplástico polivinílico (PVC/ST5), que atenda ao requisitos da NBR13249 e certificação INMETRO. | 251357 | Mt | 100 | 500 | R\$ 4,51 | R\$ 2.253,33 |
|-----------|---|--------|----|-----|-----|----------|--------------|

| TERMO DE REFERÊNCIA   | AMOSTRA DO LICITANTE   |
|---|--|
| Cabo Flexível PP 3x2,5mm² 750V Preto, Condutores de cobre eletrolítico ; Isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC/D), classe térmica 70°C. Cobertura de composto termoplástico polivinílico (PVC/ST5), que atenda ao requisitos da NBR13249 e certificação INMETRO. | Atende às especificações.<br><b>Conclusão: Item atende ao Edital – OK.</b><br>Empresa: José Alberto Maciel (2ª colocada)<br>CNPJ.: 40.07.646/0001-08 |



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

**ITEM 09**

|    |   |        |    |     |     |          |            |
|----|---|--------|----|-----|-----|----------|------------|
| 09 | Cabo Flexível PP 3x1,5mm <sup>2</sup> 500V preto, Condutores de cobre eletrolítico; isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC/D), classe térmica 70°C. Cobertura de composto termoplástico polivinílico (PVC/ST5), que atenda aos requisitos da NBR13249 e certificação INMETRO. | 307175 | Mt | 100 | 200 | R\$ 3,33 | R\$ 666,67 |
|----|---|--------|----|-----|-----|----------|------------|

| TERMO DE REFERÊNCIA   | AMOSTRA DO LICITANTE   |
|---|--|
| Cabo Flexível PP 3x1,5mm <sup>2</sup> 500V preto, Condutores de cobre eletrolítico; isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC/D), classe térmica 70°C. Cobertura de composto termoplástico polivinílico (PVC/ST5), que atenda aos requisitos da NBR13249 e certificação INMETRO. | Atende às especificações.<br><b>Conclusão: Item atende ao Edital – OK.</b><br>Empresa: José Alberto Maciel (2ª colocada)<br>CNPJ.: 40.07.646/0001-08 |

**ITEM 10**

|    |  |        |    |     |     |          |            |
|----|--|--------|----|-----|-----|----------|------------|
| 10 | Cabo flexível 2,5mm <sup>2</sup> 750 V cor Azul, condutor de cobre eletrolítico isolamento PVC sem chumbo Anti-chama, que atenda aos requisitos da NBR5410 e certificação INMETRO. | 284247 | Mt | 100 | 300 | R\$ 0,84 | R\$ 251,79 |
|----|--|--------|----|-----|-----|----------|------------|

| TERMO DE REFERÊNCIA  | AMOSTRA DO LICITANTE   |
|--|--|
| Cabo flexível 2,5mm <sup>2</sup> 750 V cor Azul, condutor de cobre eletrolítico isolamento PVC sem chumbo Anti-chama, que atenda aos requisitos da NBR5410 e certificação INMETRO. | Amostra apresenta diâmetro do condutor muito inferior ao observado em marcas de referência no mercado.<br><b>Conclusão: Não atende ao edital</b><br>Empresa: Serv & Maq (2ª colocada)<br>CNPJ.: 12.981.327/0001 - 70 |





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

**ITEM 11**

|    |   |        |    |     |     |          |            |
|----|---|--------|----|-----|-----|----------|------------|
| 11 | Cabo flexível 2,5mm <sup>2</sup> 750 V Cor preta, condutor de cobre eletrolítico isolamento PVC sem chumbo Anti-chama, que atenda aos requisitos da NBR5410 | 239154 | Mt | 100 | 300 | R\$ 0,81 | R\$ 243,29 |
|----|---|--------|----|-----|-----|----------|------------|

| TERMO DE REFERÊNCIA   | AMOSTRA DO LICITANTE   |
|---|--|
| Cabo flexível 2,5mm <sup>2</sup> 750 V Cor preta, condutor de cobre eletrolítico isolamento PVC sem chumbo Anti-chama, que atenda aos requisitos da NBR5410 | Amostra apresenta diâmetro do condutor muito inferior ao observado em marcas de referência no mercado.<br><b>Conclusão: Não atende ao edital</b><br>Empresa: Serv & Maq (2ª colocada)<br>CNPJ.: 12.981.327/0001 - 70 |

**ITEM 12**

|    |   |        |    |     |     |          |            |
|----|---|--------|----|-----|-----|----------|------------|
| 12 | Cabo flexível 2,5mm <sup>2</sup> 750 V cor verde, condutor de cobre eletrolítico isolamento PVC sem chumbo Anti-chama, que atenda aos requisitos da NBR5410 | 248263 | Mt | 100 | 300 | R\$ 0,80 | R\$ 241,49 |
|----|---|--------|----|-----|-----|----------|------------|

| TERMO DE REFERÊNCIA   | AMOSTRA DO LICITANTE   |
|---|--|
| Cabo flexível 2,5mm <sup>2</sup> 750 V cor verde, condutor de cobre eletrolítico isolamento PVC sem chumbo Anti-chama, que atenda aos requisitos da NBR5410 | Amostra apresenta diâmetro do condutor muito inferior ao observado em marcas de referência no mercado.<br><b>Conclusão: Não atende ao edital</b><br>Empresa: Serv & Maq (1ª colocada)<br>CNPJ.: 12.981.327/0001 - 70 |



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

**ITEM 13**

|    |   |        |    |     |     |           |              |
|----|---|--------|----|-----|-----|-----------|--------------|
| 13 | Cabo flexível 4,0mm <sup>2</sup> 750 V cor Azul, condutor de cobre eletrolítico isolamento PVC sem chumbo Anti-chama, que atenda aos requisitos da NBR5410. | 237829 | Mt | 100 | 300 | R\$ 12,82 | R\$ 3.847,00 |
|----|---|--------|----|-----|-----|-----------|--------------|

| TERMO DE REFERÊNCIA   | AMOSTRA DO LICITANTE   |
|---|--|
| Cabo flexível 4,0mm <sup>2</sup> 750 V cor Azul, condutor de cobre eletrolítico isolamento PVC sem chumbo Anti-chama, que atenda aos requisitos da NBR5410. | Amostra apresenta diâmetro do condutor muito inferior ao observado em marcas de referência no mercado.<br><b>Conclusão: Não atende ao edital</b><br>Empresa: José Alberto Maciel (2ª colocada)<br>CNPJ.: 40.07.646/0001-08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

*[Assinatura]*




MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE

**CONCLUSÃO:**

Vide informação contida em cada item analisado.

Natal, 19/07/2016

  
**FÁBIO MATHIAS FELICIO DA SILVA**  
Escrivão de Polícia Federal  
Classe Especial- Mat. nº 10361  
GTED/SR/PF/RN

  
**SERGEY DO NASCIMENTO LIMA**  
CED-APOIO (PSA-INFRAERO)  
NUENG/SELOG/SR/PF/RN  
Mat. nº 79947650

