

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, LÓGICA E ESTABILIZADA											
LOCALIZAÇÃO	ÁREA (m²)	PERÍMETRO (m)	TOMADAS COMUM	TOMADAS ESTABILIZADA	REDE LÓGICA	INTERRUPTOR	PONTOS DE LUZ	AR CONDICIONADO	Potencia Pontos de Luz	Potência Tomadas Simples	Potência Tomadas Especiais
VAGA 01	16,87	12,5	0	0	0	1-INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS	1-ARANDELA	0	60		
VAGA 02	16,1	13,45	2-TOMADAS BAIXAS	0	0	0	1-ARANDELA	0	60	200	
GARAGEM	30,72	7,72	0	0	0	0	2-PLAFON (LUZ DE TETO)	0	120		
RECEPÇÃO	21,39	21,05	4 - TOMADAS BAIXAS	0	4	1-INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (18.000 BTU’S)	100	400	
SALA DE REUNIÕES	27,89	21,22	7-TOMADAS BAIXAS	3-TOMADAS BAIXAS ESTABILIZADAS DUPLAS	6	2- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (24.000 BTU’S)	200	700	
GARAGEM	35	18	0	0	0	0	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	0	200		
GABINETE PROC	24,83	20,79	6-TOMADAS BAIXAS 2-TOMADAS MÉDIAS 2-TOMADA ALTA	3-TOMADAS BAIXAS ESTABILIZADAS DUPLAS	6	2- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (18.000 BTU’S)	200	600	400
GABINETE PROC	24,83	20,79	7-TOMADAS BAIXAS 1-TOMADA MÉDIA 2-TOMADA ALTA	3-TOMADAS BAIXAS ESTABILIZADAS DUPLAS	6	2- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (18.000 BTU’S)	200	700	200
ASSESSORIA	13,13	14,52	8-TOMADAS BAIXAS 1-TOMADA ALTA	1-TOMADA BAIXA ESTABILIZADAS DUPLA	4	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (12.000 BTU’S)	200	800	
APOIO	22,96	51,29	5-TOMADAS BAIXAS 1-TOMADA ALTA	0	3	4- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	6-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	2 - (18.000 BTU’S)	600	500	
ADMINISTRAÇÃO	26,5	21	7-TOMADAS BAIXAS 1-TOMADA ALTA	4-TOMADAS BAIXAS ESTABILIZADAS DUPLAS	8	1- INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS	4-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (24.000 BTU’S)	400	700	
ARQUIVO	11,06	13,94	7-TOMADA BAIXA 1-TOMADA MÉDIA 1-TOMADA ALTA	1-TOMADA BAIXA ESTABILIZADAS DUPLA	0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (12.000 BTU’S)	100	700	200
COPA/COZINHA	14,58	15,81	2-TOMADAS BAIXAS 3-TOMADAS MÉDIAS	0	0	1-INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	0	100	200	600
SALA ONLINE	7,03	11,98	4-TOMADAS BAIXAS 1-TOMADA MÉDIA 2-TOMADAS ALTAS	1-TOMADA BAIXA ESTABILIZADAS DUPLA	2	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	2 - (18.000 BTU’S)	100	400	200
WC	3,31	7,5	0	0	0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	0	100		
DESPENSA	3,55	7,54	1-TOMADA BAIXA	0	0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	0	100	100	
GABINETE PROC	14,48	15,58	2-TOMADAS BAIXAS 1-TOMADA ALTA	1-TOMADA BAIXA ESTABILIZADAS DUPLA	1	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (18.000 BTU’S)	200	200	
ÁREA DE SERVIÇO	9,68	9,96	2-TOMADAS MÉDIAS	0	0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	0	100		400
WC FEM	3,11	7,20	0	0	0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-PLAFON (LUZ DE TETO)	0	60		
WC FEM PNE	3,44	7,46	0	0	0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	0	100		
WC MASC	3,06	7,76	0	0	0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-PLAFON (LUZ DE TETO)	0	100		
WC MASC PNE	3,52	7,56	0		0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	0	100		
SALA DE ESTAGIÁRIOS	7,87	5,61	2 -TOMADAS BAIXAS 1 - TOMADA ALTA	1-TOMADA BAIXA ESTABILIZADAS DUPLA	2	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	1-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (12.000 BTU’S)	100	200	
ASSESSORIA	16,28	16,74	7-TOMADAS BAIXAS 1-TOMADA MÉDIA 1-TOMADA ALTA	2-TOMADAS BAIXAS ESTABILIZADAS DUPLAS	4	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (18.000 BTU’S)	200	700	200
BIBLIOTECA	5,64	10,38	0	0	0	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	0	200		
ASSESSORIA	16,41	16,8	4-TOMADAS BAIXAS 1-TOMADA MÉDIA 2-TOMADAS ALTAS	2-TOMADAS BAIXAS ESTABILIZADAS DUPLAS	3	1- INTERRUPTOR TECLA SIMPLES	2-TIPO CALHA (LUZ DE TETO)	1 - (18.000 BTU’S)	200	400	200
CIRCULAÇÃO EXTERNA	84	205,2	0	0	0	0	4-ARANDELA	0	240		
Área das esquadrias	255,2										
TOTAL	467,24	384,148	103	22	49	29	48	15	4440	7500	2400
ÁREA INTERNA	383,24	1075,6									

Área Paredes Externas	237,07m²
Área dos Muros	370m²
Área dos Portões	19,88m²
Área das esquadrias de madeira	14,74m²
Área dos corrimãos e guarda corpo	2,52m²