



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/DILOG/DITEC/PF

ANEXO III – Rotinas de Execução dos Serviços de Manutenção

1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Primeiramente, cumpre ressaltar que este anexo (Anexo III - Rotinas de Execução de Manutenção) é de caráter exemplificativo, sendo uma das obrigações da empresa apresentar nos primeiros 60 dias do contrato o Plano de Manutenção Preventiva, no qual deverão constar todas as rotinas necessárias, levando em conta o atual estado de conservação das edificações, e também o cronograma de execução dos serviços julgados como necessários.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Inspeção Termográfica e Relatório de Análise de Energia

TRIMESTRALMENTE

A Contratada deverá realizar trimestralmente ou eventualmente quando solicitado, relatório com equipamento analisador de energia em todos os barramentos do QGBT ou nos locais indicados pelo gestor do contrato junto à PF, contendo diagnóstico energético completo da instalação, qualidade de energia, levantamento de curvas de carga, diagnósticos de distorções harmônicas, correção de fator de potência, levantamento de demandas, conservação de energia. Estes relatórios devem ser enviados para análise do Setor de Fiscalização.

SEMESTRALMENTE

A Contratada deverá realizar Inspeção Termográfica semestralmente e eventualmente quando solicitada pela Fiscalização nas instalações a seguir indicadas, apresentando relatório específico contendo:

Quadro Geral de Força; Barramentos;

Quadros de Distribuição de Luz e Força;

Quadros de Comando (Chillers, Geradores, Bombas, etc.);

Quadros dos circuitos de tomada e iluminação dos pavimentos;

Quadros de circuitos de energia estabilizada;

Pontos críticos de baixa e média tensão;

Cabine principal de alta tensão de entrada e medição de energia elétrica do complexo do setor policial sul.

A primeira Inspeção Termográfica deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias da data de início dos serviços.

A Inspeção Termográfica será realizada através de Termovisor que possibilite o registro das imagens térmicas geradas, de forma fotográfica ou digitalizada.

Relatório de Inspeção Termográfica deverá ser completo, contendo de forma impressa, as imagens e

respectivas temperaturas, dos pontos da instalação considerados críticos e/ou suspeitos e indicando providências a serem tomadas.

Relatório de Inspeção Termográfica deverá ser entregue à Fiscalização em até 35 (trinta e cinco) dias a contar do último dia de realização da inspeção.

Caberá a Contratada a correção e acompanhamento das irregularidades apontadas no relatório de Inspeção Termográfica.

QUADRO GERAL DE FORÇA E QUADRO DE ENTRADA DA CONCESSIONÁRIA MENSALMENTE.

Ler os instrumentos de medição, inclusive entrada para processamento de dados se houver, e anotar;

Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos e cabos de alimentação;

Verificar a existência de quaisquer anormalidades elétricas ou mecânicas (ruídos, odores) que possam caracterizar o mau funcionamento de algum componente;

Medir a amperagem nos alimentadores em todas as saídas;

Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do quadro geral;

Limpar externamente o quadro;

Tomar nota das anormalidades verificadas durante os serviços e efetuar as correções necessárias.

TRIMESTRALMENTE

Alinhar os contatos, movimentos livres;

Inspecionar as chaves seccionadoras corrigindo/substituindo quando apresentarem anomalias e/ou funcionamento fora das normas vigentes;

Inspecionar as conexões de saída dos disjuntores a fim de evitar pontos de resistência elevada, corrigindo/substituindo aqueles que estiverem defeituosos;

Inspecionar os isoladores e conexões corrigindo/substituindo aqueles que estiverem defeituosos;

Verificar a fixação de barramento, conexões e ferragens, corrigindo as anomalias encontradas;

Verificar a regulagem do disjuntor geral, corrigindo/substituindo quando apresentarem defeitos ou funcionamento anormal;

Verificar o equilíbrio de fases dos circuitos, corrigindo os prováveis desequilíbrios.

SEMESTRALMENTE

Inspecionar as chaves seccionadoras dos disjuntores termomagnéticos para os andares e cuidar para que não superem as tabelas de amperagens máximas permitidas para cada pavimento;

Verificar o nível de isolamento dos alimentadores;

Inspecionar os isoladores e conexões da saída dos disjuntores, evitando assim pontos de resistência elevada;

Reapertar os parafusos de fixação das tomadas;

Verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores;

Verificar a fixação do barramento e conexões;

Efetuar limpeza geral no barramento, conexões e disjuntores;

Verificar a regulagem do disjuntor geral;

Inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento); Verificar o aspecto da fiação;

Verificar o equilíbrio das fases nos alimentadores (circuitos);
Inspecionar as ligações da carcaça dos quadros à terra;
Lubrificar as dobradiças das portas;
Verificar o funcionamento das chaves dos armários.
Efetuar testes de isolamento à corrente contínua; Medir a resistência dos cabos elétricos alimentadores.

ANUALMENTE

Reapertar as fixações dos disjuntores termomagnéticos;
Desligamento Geral e manutenção em todo o Quadro Geral, corrigindo folgas e pontos de sobreaquecimento, assim como, substituindo itens defeituosos. Deverá ser entregue um relatório de completo desta manutenção, inclusive com as imagens da análise termográfica do Quadro Geral.

BARRAMENTOS MENSALMENTE

Controlar a amperagem nas diversas secções do barramento, corrigindo sobrecargas e desbalanceamento de corrente;
Abrir janelas de inspeção e reapertar conectores;
Se necessário, limpar contatos;
Inspecionar cofres, sobreaquecimentos de contatos e vibrações;

SEMESTRALMENTE

Limpar a blindagem dos barramentos com sopro de ar comprimido;
Verificar e corrigir aterramento.

ANUALMENTE

Medir nível de isolamento.

EVENTUALMENTE

Combater corrosão e retocar pintura.

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA

MENSALMENTE

Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores;
Verificar o aquecimento nos disjuntores “no-fuse” geral em todos os quadros de distribuição; Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos, cheiros de queimados e outros;
Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento dos quadros de distribuição de luz;
Limpar externamente os quadros.
Medir e controlar a tensão;

Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores e em todos os circuitos ligados;

Medir a amperagem nos fios de saída dos disjuntores, a fim de controlar a carga elétrica nos disjuntores.

TRIMESTRALMENTE

Controlar o nível dos alimentadores;

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores;

Reapertar a fixação e estado dos barramentos; Efetuar a limpeza geral de barramentos e conexões;

Inspecionar o isolamento dos cabos de alimentação.

SEMESTRALMENTE

Verificar o aquecimento dos condutores de alimentação e distribuição;

Verificar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normatizados e consequente apresentação de relatório com diagnóstico e solução em caso de anomalias;

Medir a resistência dos cabos de alimentação, corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem anomalias ou mau funcionamento, em condições normais de uso;

Verificar o isolamento dos disjuntores;

Efetuar a medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros;

Tomar nota das anormalidades verificadas durante os serviços e efetuar as correções necessárias.

QUADROS DE COMANDO

MENSALMENTE

Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

Verificar a existência de fusíveis queimados;

Inspecionar a pressão de contato dos fusíveis;

Inspecionar o estado das bases de fusíveis quanto ao aquecimento;

Verificar o fechamento correto das tampas dos porta-fusíveis.

Inspecionar o estado das chaves magnéticas;

Verificar o contato dos porta-fusíveis para evitar fusões;

Verificar o arco em excesso das chaves magnéticas;

Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga;

Verificar o isolamento e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas;

Verificar o estado de conservação das bases dos fusíveis;

Reapertar os bornes de ligação das chaves magnéticas;

Reapertar os parafusos de contato dos botões de comando.

ILUMINAÇÃO GERAL

QUINZENALMENTE

Verificar as luminárias quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente nas áreas externas e comuns do prédio. Observação: Nas salas de escritório e laboratório os próprios usuários irão informar a presença de lâmpadas queimadas.

Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema de iluminação;

SEMESTRALMENTE

Medir o nível de iluminação (usando luxímetro);

TOMADAS DE PISO/PAINÉIS MENSALMENTE

Testar de modo adequado a corrente na rede do piso/divisória;

SEMESTRALMENTE

Inspecionar carcaças e tomadas na tubulação do piso/divisórias/paredes e reapertar se necessário.

SISTEMA DE ATERRAMENTO

ANUALMENTE

Verificar a malha de aterramento e suas condições normais de uso, conexões, malha de cobre nu, etc.;

Verificar as condições de uso das ligações entre aterramento e os estabilizadores;

Medir a resistência ôhmica que não poderá superar 10 (dez) Ohms, adotando as medidas de correção, quando necessário (usar Terrometro);

Verificar os índices de umidade e alcalinidade do solo do aterramento, mantendo-o dentro dos padrões normais;

Atenuar ou eliminar interferências nos equipamentos eletrônicos sensíveis;

Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos.

REDES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS

MENSALMENTE

Inspecionar as caixas de passagem;

Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos. Verificar o estado geral das muflas e cabos;

Limpar as caixas de passagem;

Medir a amperagem da fiação e verificação da concordância com as tabelas de amperagem máxima permitida;

Verificar a corrente de serviço, sobre aquecimento.

GRUPO GERADOR / REDES ELÉTRICAS ESTABILIZADAS E DE EMERGÊNCIA

MENSALMENTE

Verificar níveis de óleo lubrificante do motor e do regulador de velocidade da bomba injetora;
Drenar os sedimentos nos filtros (quando aplicável);
Verificar restrições no fluxo de ar do radiador;
Limpar elemento filtrante de ar;
Inspecionar conexões;
Verificar o nível de água dos radiadores e completar se necessário;
Verificar o funcionamento dos sistemas automáticos de pré-aquecimento e pré-lubrificação;
Verificar cabos de potência e controle;
Inspeção nas chaves seccionadoras e isoladoras;
Limpeza dos geradores, painéis, instrumentos e acessórios;
Verificação do estado de conservação, nível da solução e tensão da carga nas baterias;
Limpeza dos terminais das baterias e reaperto se necessário;
Verificação do nível de combustível no tanque;
Drenar a água condensada nos tanques de combustível;
Verificação da existência de vazamento de água, óleo ou combustível;
Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos;
Verificação do bloco acionador quanto a folgas;
Verificação do estado das mangueiras de interligação;
Verificação do estado dos mancais;
Verificação da pressão do óleo lubrificante.
Testar o funcionamento dos geradores em vazio;
Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

Outras Providências:

Verificar e retirar elementos desnecessários ou estranhos a sala dos grupos geradores;
Verificar limpeza da sala dos grupos geradores;
Verificar infiltrações e vazamentos nas proximidades dos GMG's.

MENSALMENTE

Testar o funcionamento dos geradores com carga.

QUADROS DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA

MENSALMENTE

Verificar ruídos anormais no Quadro de Transferência Automático - QTA e no equipamento; Inspecionar os led's de sinalização e os instrumentos de medição com a leitura e registro dos valores apresentados durante o funcionamento do gerador;
Testar sonoridade do sistema de alarme; Inspecionar bornes e terminais;

Revisar os contadores, disjuntores e relés; Verificar todas as ligações do quadro; Verificar ocorrência de sobreaquecimento;

MENSALMENTE

Testar funcionamento em manual do comando microprocessado; Limpeza geral das canaletas de passagem do cabeamento;

BARRAMENTOS BLINDADOS / BUS WAYS

MENSALMENTE

Verificar todas e quaisquer anormalidades nos componentes, tais como: sobretensão, corrosão e sinais de descargas;

Executar a inspeção visual dos equipamentos, com a verificação da existência de aquecimentos ou ruídos anormais;

Inspeccionar, cuidadosamente, todos os componentes elétricos. Os dispositivos devem ser examinados, a fim de verificar a existência de desligamentos, descoloração ou aquecimento; Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias; Verificar a quebra do lacre nas válvulas de suspiro das baterias seladas/lacradas;

Verificar sinais de vazamento e/ou acúmulo de gases, adotando as medidas cabíveis.

SEMESTRALMENTE

Limpar barramentos e cofres de derivação;

Conferir os ajustes dos parafusos dos monoblocos contidos em todas as emendas, de acordo com os valores de torque fornecidos pelo fabricante;

Verificar fiação de interligação dos Cofres aos Quadros;

Verificar se os cofres Plug-in estão devidamente conectados aos barramentos e se no interior desses cofres não há fusíveis queimados, nem sinais de elevação de temperatura com possíveis comprometimentos das partes isolantes;

Checagem de cabos de interligação na Sala Elétrica entre Bus Way e QGBT's;

Conferir todo o nivelamento dos barramentos blindados com auxílio de um nível de prumo (reconferir eventualmente quando do surgimento a qualquer tempo de trincas e ou rachaduras, em paredes, colunas, vigas ou estruturas por onde os barramentos estiverem direta ou indiretamente fixos).

Nobreak e Banco de Baterias

ANUALMENTE

Verificar a condição limite de temperatura;

Verificar as tensões e correntes de entrada e saída;

Reportar sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha

SONORIZAÇÃO

MENSALMENTE

Verificar o correto funcionamento dos subsistemas e gravação;

Reportar sobre quaisquer componentes/sistemas que estejam na iminência de falha.

SEMESTRALMENTE

Alinhar todos os módulos conforme manual do fabricante.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS

DIARIAMENTE

Verificar e registrar na plataforma de supervisão e manutenção, o consumo de água e o estado dos hidrômetros; – Justificativa:

MENSALMENTE

Verificar válvulas de descarga dos sanitários;

Verificar caixas e ralos sifonados e secos, limpando-os quando necessário;

Verificar existência de vazamento em torneiras, registros e válvulas de pias, lavatórios, mictórios, sanitários e outros que porventura venham a ser observados, procedendo-se os reparos necessários;

Proceder ao recolhimento de pó de café nas caixas de decantação;

Verificar o estado da tubulação primária, consertando possíveis vazamentos;

Verificar o estado das bombas de recalque e seus contatos de níveis superior e inferior;

Verificar as “bocas de lobo” e caixas de visita externas, a fim de proporcionar um perfeito escoamento das águas pluviais;

Verificar o sistema de captação de águas pluviais (calhas, ralos, tubulações, caixas de inspeção e de areia);

Verificar o nível das caixas de gordura e proceder a remoção do material ali existente; Examinar os reajustes nas gaxetas e conexões das bombas;

Verificar o estado das bóias das caixas de água;

Verificar o estado de vedação dos reservatórios.

RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA

SEMANALMENTE

Verificar e corrigir se necessário, os controladores de nível dos reservatórios; Verificar a existência de dejetos e/ou substâncias poluentes, procedendo a remoção; Verificar o funcionamento da torneira de bóia.

MENSALMENTE

Verificar se a reserva técnica de incêndio está sendo mantida, registrando o nível observado; Verificar se

as válvulas estão em suas devidas posições “aberta” ou “fechada”.

Verificar se as válvulas e registros estão limpos, desobstruídos e sem ferrugem; Verificar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes do reservatório; Verificar se as estruturas dos tanques elevados necessitam de reparos;

Verificar se as visitas estão devidamente fechadas.

SEMESTRALMENTE

Inspeção e reparos do medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema automático de funcionamento de bombas, registros de válvulas de pé e de retenção;

Inspeção periódica da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso;

Controle periódico do nível de água para identificação de possível de vazamento;

ANUALMENTE

Proceder à limpeza e higienização dos reservatórios.

BOMBAS DE RECALQUE E ESGOTO

QUINZENALMENTE

Operar, ligar e desligar as bombas;

Inspecionar os cabos de alimentação geral as bombas;

Verificar a existência de ruídos e vibrações anormais, quando em funcionamento;

Verificar as condições dos acoplamentos, abraçadeiras e mangotes;

Verificar as condições do selo mecânico;

Verificar e completar se necessário o nível de óleo das bombas;

Inspecionar as passagens internas das aberturas de ventilação dos motores;

Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento das bombas de recalque e de esgoto;

Controlar o gotejamento pelas gaxetas, evitando o regime excessivo;

Inspecionar as válvulas de retenção;

Inspecionar o funcionamento das bóias inferiores e superiores;

Verificar o aquecimento excessivo dos motores das bombas.

MENSALMENTE

Medir amperagem dos motores;

Inspecionar as tubulações e as conexões hidráulicas;

Verificar as condições de fixação com referência à base, amortecedores e conexões;

Verificar a regulagem e atuação dos dispositivos de acionamento, chave-bóia, fusíveis, relés térmicos, etc;

Limpar e desobstruir as aberturas de ventilação dos motores das bombas;

Verificar o nível de óleo das bombas;

Verificar as luvas de acoplamento;

Verificar o alinhamento do eixo das bombas; Inspeccionar os terminais elétricos nas caixas de ligação; Lubrificar os mancais das bombas.

SEMESTRALMENTE

Verificar a existência de pontos de ferrugem no equipamento, caso exista, inibir o processo de corrosão, lixando e protegendo com nova pintura as partes afetadas;

Verificar o desgaste dos rotores, rolamentos, gaxetas, mancais, válvulas e registros, procedendo as substituições necessárias.

VÁLVULAS E CAIXAS DE DESCARGAS

MENSALMENTE

Regulagens e reparos dos elementos componentes;

Teste de vazamento nas válvulas ou nas caixas de descarga;

Verificar dispositivos de acionamento;

Verificar a existência de vazamento;

Verificar a fixação dos componentes.

TRIMESTRALMENTE

Verificar o funcionamento da válvula de admissão (bóia).

REGISTROS, TORNEIRAS E METAIS SANITÁRIOS

MENSALMENTE

Verificar o funcionamento e a estanqueidade dos registros, válvulas e torneiras;

Reparos de vazamentos com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material;

Verificar a regulagem das válvulas dos mictórios e sanitários;

Verificar o estado de conservação dos metais, efetuando os reapertos e/ou colocação das peças de acabamento faltantes (canoplas, carrapetas, etc);

Verificar os acoplamentos e os anéis de vedação;

Verificar as condições e fixação das tubulações flexíveis aparentes;

Lubrificar registros e válvulas dos barriletes.

CANALIZAÇÕES: TUBOS E CONEXÕES

MENSALMENTE

Verificar a ocorrência de vazamento, entupimentos e danos na tubulação de entrada até o reservatório

inferior e/ou superior;

SEMESTRALMENTE

Realizar a limpeza e desobstrução;

Verificar a pintura dos trechos de tubulação aparentes, efetuando os retoques necessários;

Verificar as condições de fixação da tubulação.

RALOS E APARELHOS SANITÁRIOS

MENSALMENTE

Inspeção periódica de funcionamento;

Verificar a existência de trincas ou outros danos nas pias, lavatórios e vasos;

Verificar as condições de uso e fixação de saboneteiras, papeleiras e outros acessórios, repondo os elementos faltantes;

Verificar as condições de uso e fixação das tampas de vaso, substituindo caso necessário;

Rejuntar os bojos das pias, lavatórios e vasos sanitários, caso necessário.

TRIMESTRALMENTE

Remover detrito do interior dos ralos.

CAIXAS COLETORAS E DE GORDURA

MENSALMENTE

Limpar as caixas de inspeção do prédio;

Limpar ralos e caixas sifonadas das casas de máquinas, recintos de barrilete e casa de bombas;

Verificar as condições e fixação das tampas das caixas de inspeção/passagem e coletoras de gordura e dos ralos.

SEMESTRALMENTE

Verificar o estado geral de conservação das caixas de inspeção/ passagem e gordura, efetuando reparos necessários;

Identificar situações críticas de vazão incompatível para o dimensionamento da caixa, relatando os casos.

CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE AREIA

MENSALMENTE

Inspeção de funcionamento.

SEMESTRALMENTE

Serviços de limpeza e desobstrução.

CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS

QUINZENALMENTE

Limpar os ralos simples e hemisféricos de captação pluvial da cobertura;

Limpar calhas coletoras e condutores da cobertura e pavimentos inferiores.

BIMESTRALMENTE

Verificar a fixação dos chapins, rufos, calhas e condutos de captação;

Verificar a existência de vazamentos nas juntas de tubulações/calhas.

SEMESTRALMENTE

Serviços de limpeza e desobstrução;

HIDRÔMETRO E TUBULAÇÃO DE ENTRADA

DIARIAMENTE

Verificar o funcionamento do hidrômetro e registrar a leitura em formulário próprio para controle de consumo diário de água.

MENSALMENTE

Verificar o funcionamento do hidrômetro e efetuar sua limpeza;

Verificar o funcionamento do registro geral, examinando (posição aberta/fechada) as condições de vedação;

Verificar as condições da caixa do hidrômetro, efetuando a limpeza interna e externa, lubrificação e reaperto das dobradiças e fechos da tampa, correção dos focos de corrosão e retoques de pintura nas áreas afetadas;

Verificar a ocorrência de perdas no sistema hidráulico, através da verificação do funcionamento do hidrômetro com o fechamento das válvulas e registros internos.

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

A metodologia de execução para os serviços de manutenção do sistema de ar condicionado deverá conter medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual do estado de limpeza e manutenção de todos os componentes do sistema de climatização, de maneira a garantir a qualidade do ar interior e prevenir contra riscos a saúde dos ocupantes e demais usuários, de acordo com o Plano de Manutenção,

Operação e Controle – PMOC, implantado nos termos das normas e instruções descritas na portaria n.º 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde e NBR 13971 – Sistema de Refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção Programada, dentro do que for cabível no escopo dos serviços aqui descritos.

A Contratada deverá providenciar um relatório mensal contendo as informações dos parâmetros da instalação, a metodologia de pesquisa aplicada, cronograma de serviços prestados, a respectiva programação do próximo mês, bem como o anexo fotográfico dos equipamentos analisados.

A limpeza dos dutos, grelhas e afins será realizada pela Contratada por meio de seus funcionários e com a utilização de equipamentos convencionais e/ou específicos. Poderá ser utilizada, caso necessário, os serviços de vídeo inspeção e limpeza robotizada de dutos, conforme previsto em planilha e nestas especificações.

A Contratada deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva dos chillers. Ressalta-se que para os chillers da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal existe lote específico para o item. Desta forma, a vencedora do Lote 01 irá inicialmente apenas supervisionar o funcionamento e auxiliar a fiscalização no acompanhamento dos serviços de terceiros. Caso seja necessário, após esgotado o escopo do lote específico, a fiscalização poderá demandar da Contratada alguma atuação mais específica, dentro dos limites de capacidade técnica e operacional previstos.

Da mesma forma, as manutenções para o sistema VRF do Comando de Operações Táticas possui lote específico. Portanto, a vencedora do Lote 01 irá inicialmente apenas supervisionar o funcionamento e auxiliar a fiscalização no acompanhamento dos serviços de terceiros. Caso seja necessário, após esgotado o escopo do lote específico, a fiscalização poderá demandar da Contratada alguma atuação mais específica, dentro dos limites de capacidade técnica e operacional previstos.

SEMANALMENTE

Operação de todo o sistema;

Verificação da tensão nas três fases;

Verificação do nível de água da torre de arrefecimento e funcionamento da bóia de alimentação;

Verificação da existência de ruídos anormais elétricos e mecânicos nos quadros elétricos;

Verificação do funcionamento das moto-bombas de água gelada, condensação e moto-ventilação da torre;

Verificação das lâmpadas de sinalização de todos os quadros elétricos;

Verificação do funcionamento dos condicionadores e exaustores observando ruídos anormais e escoamento das bandejas e drenos;

Limpeza geral da casa de máquinas;

Preenchimento de registro na Plataforma de Supervisão e Manutenção de leitura do equipamento de resfriamento de líquido, conforme solicitado pela fiscalização da PF.

MENSALMENTE

Inspeção na tubulação de água gelada observando:

Vazamento, condensação, mangotes, suportes, braçadeiras e válvulas;

Verificação da integridade do revestimento térmico da tubulação, corrigindo quando necessário.

Inspeção na tubulação de água de condensação verificando: vazamento, mangotes, suportes, braçadeiras, registros e válvulas.

Verificação do estado das luvas de acoplamento e rolamento das bombas de água condensada e respectivos motores;

Verificação do estado das luvas de acoplamento e rolamento das bombas de água de condensação e respectivos motores;

Medição da amperagem dos motores das moto-bombas de água gelada e de condensação comparando-a com os valores das placas;

Medição de amperagem dos moto-ventiladores da torre de arrefecimento;

Verificação do alinhamento e ajuste das correias e polias dos moto-ventiladores da torre;

Medição da amperagem dos motores dos exaustores e condicionadores;

Verificação do alinhamento das correias e das polias dos exaustores e condicionadores;

Limpeza da casa de máquinas da torre de arrefecimento;

Limpeza, externa dos moto-ventiladores e moto-bombas da torre de arrefecimento primário;

Limpeza dos filtros e serpentinas dos condicionadores de ar;

Limpeza externa das centrífugas, moto-bombas de água gelada e condensação;

Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga de todos os motores.

Verificação dos exaustores e compressores;

Verificação dos contatos de força e auxiliares das contadoras dos moto-ventiladores e moto-bombas;

Reaperto dos terminais e conexões elétricas nos quadros das centrífugas e compressores;

Reaperto dos terminais e conexões elétricas nos quadros dos moto-ventiladores e moto-bombas;

Reaperto dos terminais e conexões elétricas nos quadros dos condicionadores e exaustores;

Ajuste das correias e alinhamento das polias dos moto-ventiladores e exaustores;

Verificação quanto ao aquecimento dos rolamentos e mancais dos moto-ventiladores e moto-bombas;

Verificação quanto ao aquecimento dos rolamentos e mancais condicionadores e exaustores;

Limpeza dos filtros e serpentinas das unidades de indução;

Limpeza dos filtros e serpentinas dos condicionadores;

Verificação do estado do óleo lubrificante das bombas de água gelada, de condensação e de lavagem;

Lubrificação das moto-bombas, moto-ventiladores, condicionadores e exaustores;

Verificação do estado da graxa nos mancais dos ventiladores da torre;

Limpeza geral nos quadros elétricos de todo o sistema;

Limpeza das passagens de ventilação de todos os motores;

Aferição de todos os elementos de controle;

Teste de vazamento de gás em todo circuito frigorígeno;

Limpeza de todas as bandejas de água condensada;

Limpeza geral da torre;

Medição de e sub-resfriamento dos compressores.

SEMESTRALMENTE

Medição da resistência de isolamento dos compressores e motores;

Aferição das condições de trabalho dos compressores;

Verificação do aterramento dos quadros elétricos e motores do sistema Reaperto das bases de fixação dos motores, ventiladores e bombas;

Reaperto dos mancais dos ventiladores, condicionadores exaustores;

Medição da condição de trabalho dos condicionadores exaustores;

Verificar limpeza do filtro Y de condensação.

ANUALMENTE

Análise e troca, se necessário, de óleo e filtros dos compressores;
Verificação dos ajustes de controle de segurança dos compressores;
Inspecionar a purga;
Inspecionar a câmara de bóia de refrigerantes;
Inspecionar o centro de controle;
Limpeza dos dutos e máquinas de maior porte;
Efetuar limpeza mecânica do condensador e evaporador (varetar);
Verificação do desbalanceamento de tensão (<2%).

CONDICIONADORES “SELF-CONTAINED” - CONDENSAÇÃO A AR E APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA

SEMANALMENTE

Verificação da existência de ruídos anormais;
Verificação das lâmpadas de sinalização nos quadros elétricos;
Verificação do funcionamento de ventiladores, motores e compressores;
Verificação e registro das condições de trabalho.

MENSALMENTE

Inspecção dos quadros elétricos e fiações;
Inspecção e limpeza dos filtros de ar;
Verificação das tensões e corrente no motor;
Limpeza das bandejas e drenos;
Verificação do nível do óleo no compressor (somente para compressor semi-hermético);
Verificação de vazamento no sistema hidráulico;
Verificar a atuação e regulação dos termostatos;
Limpeza da casa de máquinas.
Verificar a existência de vazamento de gás refrigerante;
Limpeza do aletado da serpentina do condensador;
Verificação dos relés de sobrecargas;
Limpeza geral dos quadros elétricos;
Verificação do alinhamento e tensão das correias;
Verificação do alinhamento das polias;
Verificação dos ruídos e vibrações excessivas nos ventiladores;
Limpeza das serpentinas dos evaporadores e ventiladores;
Efetuar leitura de entrada e saída de ar e/ou água do condensador e evaporador;
Verificação do nível de óleo/vazamento;

Verificação dos acoplamentos;
Reaperto da conexões, tampões, uniões e parafusos de fixações;
Lubrificar os mancais do motor e ventilador;
Verificação dos contatos das chaves magnéticas;
Apertar todos os terminais e fusíveis;
Verificação do estado dos rolamentos/lubrificação;
Medição de corrente de todos os motores, comparando-a com os valores de placa;
Limpeza geral nos quadros elétricos de todo o sistema;
Reaperto da base de fixação dos motores, bombas;
Verificação quanto ao aquecimento excessivo dos rolamentos das bombas;
Lubrificação de rolamentos;
Verificação do alinhamento e acoplamento moto-bombas;
Limpeza do quadro elétrico;
Apresentação de relatório com registro das condições de funcionamento;
Verificar e corrigir tampas soltas e vedação do gabinete;
Verificar isolamento térmico do gabinete.

SEMESTRALMENTE

Verificar isoladores de vibrações nas bases e suportes de fixação nas esquadrias;
Verificação de alinhamento, tensão, desgaste das correias;
Verificação/inspeção de manômetros;
Verificação do aterramento dos quadros elétricos;
Medições da resistência de isolamento dos motores elétricos;
Verificação da fixação das polias;
Verificação da atuação dos dispositivos de sinalização dos painéis de comando.
Verificação do funcionamento de controles/intertravamentos;
Lubrificar rolamentos do motor;
Lubrificar rolamentos do ventilador;
Medir pressões de sucção e descarga;
Verificação da atuação dos pressostatos;
Verificação da carga de gás, por meio do visor de líquido (borbulhamento, sujeira, umidade);
Verificação da limpeza dos filtros de água condensada (filtros Y);
Verificar o desbalanceamento de tensões (< 2%);
Aperto das conexões elétricas.

FANCOIL/FANCOLETE SEMANALMENTE

Limpar externa e internamente o condicionador;
Limpar e trocar (se necessário) os filtros de ar;

Limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais.

MENSALMENTE

Verificar e corrigir fixação e alinhamento de polias do ventilador;
Verificar estado e ajustar tensão das correias;
Verificar e sanar vazamento de água;
Verificar fechos das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar;
Verificar funcionamento do sensor, controlador e atuador da válvula de água gelada;
Verificar operação dos dispositivos de sinalização e alarme (se houver);
Verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;
Verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes;
Verificar operação dos dampers e splitters (se houver);
Verificar acoplamentos e juntas flexíveis;
Verificar estado das conexões flexíveis dos dutos (se houver);
Verificar atuação do comando pneumático (se houver);
Limpar casa de máquinas;
Limpar filtros de linha (de água).

TRIMESTRALMENTE

Eliminar focos de oxidação;
Lubrificar mancais (rolamentos não blindados);
Manobrar cada registro hidráulico do início ao fim do curso;
Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamento térmico do gabinete, tubulações, válvulas e dutos.

SEMESTRALMENTE

Verificar e ajustar regulagem dos sensores de ambiente;
Verificar funcionamento das resistências de aquecimento e umidificação (se houver);
Verificar e ajustar atuação de válvula de 3 vias;
Verificar nível de água e funcionamento da bóia de alimentação da caixa de umidificação (se houver);
Verificar e limpar serpentina;
Verificar e ajustar dispositivos de medição, controle e segurança (como relé térmico, termostato, manômetro e termômetro);
Verificar e limpar contatos das chaves magnéticas.

ANUALMENTE

Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;
Retocar pintura.

SPLIT SYSTEM

MENSALMENTE

Limpar externa e internamente o equipamento e acessórios em geral;
Limpar e trocar (se necessário) filtros de ar;
Verificação do posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina;
Medir diferencial de temperatura;
Limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado;
Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis do gabinete, completando o que faltar;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar e corrigir alinhamento das polias dos ventiladores;
Verificar estado e ajustar tensão das correias;
Verificar e corrigir nível de óleo dos compressores quando semi-hermético ou aberto;
Verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante e óleo;
Verificar botoeiras e dispositivos de sinalização;
Verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;
Conferir regulagem dos termostatos;
Verificar vibração do capilar;
Eliminar focos de oxidação;
Verificar as condições de funcionamento da VET;
Verificar e corrigir obstrução de sujeira e aletas amassadas.

TRIMESTRALMENTE

Verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes;
Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e dos ventiladores;
Verificar eletrodutos e conduites;
Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamentos térmicos do gabinete, tubulações e dutos;
Medir pressões de funcionamento;
Medir pressões de equilíbrio;
Manobrar válvulas de serviços do princípio ao fim do curso (se houver).

SEMESTRALMENTE

Verificar e trocar (se necessário) terminais e contatos elétricos;
Verificar e limpar serpentinas do evaporador e do condensador;
Verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver);
Verificar e ajustar todos os dispositivos do sistema;
Conferir e recuperar isolamento térmico dos tubos de cobre;
Verificar o desbalanceamento de tensão (<2%).

CHILLER

SEMANALMENTE

Limpar o equipamento e acessórios em geral;
Limpar casa de máquinas;
Verificar funcionamento da resistência de aquecimento do óleo do cárter;
Verificar o nível de óleo lubrificante do compressor;
Verificar registros e válvulas das tubulações de entrada e saída de água;
Medir e anotar as pressões de sucção e descarga dos compressores;
Medir e anotar a tensão e corrente elétrica em cada fase do compressor, comparando com a de placa;
Medir e anotar as temperaturas de entrada e saída de água gelada e condensada;
Verificar os visores das linhas de líquido, quanto a presença de umidade no sistema, 01 vez ao dia.
Verificar o sistema Interlock elétrico da torre-moto-bomba, 01 vez ao dia

SEMANALMENTE

Fazer limpeza externa do compressor;
Verificar funcionamento de todos os dispositivos do quadro de comando do chiller;
Verificar eventuais vazamentos, condensação, mangotes, abraçadeiras e válvulas;
Verificar e corrigir os vazamentos no circuito de gás refrigerante;
Verificar e corrigir o isolamento das tubulações;
Inspeccionar a tubulação de água de condensação, verificando eventuais vazamentos em mangotes, abraçadeiras, registros e válvulas.

MENSALMENTE

Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e dos ventiladores;
Medir e ajustar, se necessário, o superaquecimento e o sub-resfriamento do circuito de gás refrigerante;
Verificar eletrodutos e conduites;
Fazer limpeza externa do compressor, do compressor e do evaporador.

SEMESTRALMENTE

Verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como pressostatos, termostatos, manômetros, termômetros, chaves de fluxo);
Manobrar cada registro hidráulica e válvula de serviço do início ao fim do curso;
Verificar e ajustar o funcionamento da válvula solenóide (se houver);
Fazer limpeza mecânica dos condensadores e evaporadores (se necessário);
Fazer limpeza das serpentinas do condensador;
Verificar o sistema Interlock elétrico da torre- bombas e chiller.

ANUALMENTE

Verificar seqüência de funcionamento do sistema elétrico (DRY – RUN) de acordo com tempos de seqüência;

Verificar operação da válvula de expansão;

Analisar o estado do óleo dos compressores e trocar, se necessário;

Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;

Retocar pintura.

BOMBA DE ÁGUA GELADA

MENSALMENTE

Limpar externamente a bomba e motor;

Verificar e limpar filtros de sucção;

Verificar e limpar sistema de drenagem da água;

Verificar funcionamento dos purgadores de ar;

Verificar e ajustar gaxetas das bombas;

Verificar e corrigir nível de óleo das bombas;

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

Verificar e reapertar flanges, abraçadeiras, juntas flexíveis e mangotes;

Verificar e eliminar vazamentos de água nas gaxetas dos registros e válvulas;

Limpar internamente o quadro de comando;

Verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;

Verificar botoeiras, interruptores e sinalizadores do quadro de comando;

Verificar operação das chaves magnéticas;

Verificar dispositivos de proteção e circuitos de comando;

Verificar o funcionamento do fluxostato;

Eliminar focos de oxidação.

TRIMESTRALMENTE

Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e dos ventiladores;

Verificar eletrodutos e conduítes;

Verificar funcionamento das válvulas gaveta, globo e retenção (se houver);

Verificar alinhamento e acoplamento do conjunto motobomba;

Manobrar registros hidráulicos do princípio ao fim do curso.

SEMESTRALMENTE

Trocar óleo de bomba;

Verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato, pressostato, manômetro, termômetro, temporizador e chave de fluxo);

Verificar e limpar contatos elétricos;

Verificar e ajustar parafusos de fixação da base;
Lubrificar registros hidráulicos.

ANUALMENTE

Inspecionar selo mecânico (se houver);
Inspecionar válvula de retenção;
Retocar pintura do conjunto motobomba, tubulações e acessórios.

EXAUSTOR

MENSALMENTE

Limpar externamente o ventilador/exaustor;
Limpar e trocar (se necessário) filtros de ar;
Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
Verificar e corrigir fixação e alinhamento das polias do motor e do ventilador/exaustor;
Verificar estado e ajustar tensão das correias;
Verificar acoplamentos e juntas flexíveis (se houver);
Verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;
Verificar botoeiras, interruptores e sinalizadores do quadro de comando;
Verificar e corrigir tampas soltas e vedação do gabinete;
Eliminar focos de oxidação.

TRIMESTRALMENTE

Lubrificar os mancais (rolamentos não blindados) do ventilador/exaustor e do motor;
Verificar eletrodutos e conduites;
Verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes.

SEMESTRALMENTE

Verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como relé térmico);
Verificar e trocar (se necessário) terminais e contatos elétricos.

ANUALMENTE

Verificar e limpar rotores/hélices do ventilador/exaustor;
Retocar pintura do conjunto motobomba, tubulações e acessórios.

QUADRO ELÉTRICO

MENSALMENTE

Limpar componentes e painel em geral;
Verificar e ajustar parafusos, terminais, fusíveis e chaves contadoras;
Verificar abertura e fechamento das chaves seccionadoras sem carga;
Verificar sequência de partida de todas as chaves elétricas;
Verificar e ajustar os sistemas de intertravamento elétrico-eletrônico;
Verificar aterramento;
Verificar e corrigir os pontos de aquecimento anormais;
Verificar botoeiras, interruptores e sinalizadores;
Eliminar focos de oxidação.

TRIMESTRALMENTE

Verificar oxidação e desgaste dos contadores e articuladores;
Verificar estado dos parafusos de ajuste e bases de fusíveis.

SEMESTRALMENTE

Verificar e trocar (se necessário) terminais e contatos de força e auxiliar;
Verificar e ajustar parafusos de fixação dos barramentos;
Verificar eletrodutos e conduites.

ANUALMENTE

Verificar e ajustar os instrumentos de controle e segurança;
Verificar e ajustar a regulação dos relés temporizados e de proteção;
Medir aterramento;
Verificar regulagens de proteção através de transformadores do circuito de controle;
Retocar pintura.

REDE DE DUTOS

SEMESTRALMENTE

Efetuar limpeza dos dutos, grelhas e trocadores de calor;
Efetuar alteração dos dutos e colarinhos, quando necessários;
Observar portaria no. 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde e NBR 13971 – Sistema de Refrigeração e suas atualizações.

MARCENARIA

EVENTUALMENTE

Realizar pequenos reparos em móveis e objetos de madeira e outras atividades correlatas;

Realizar manutenção e restauração dos móveis de madeira, lambris, portas, alisares, portais, marcos e contra-marcos, divisórias e carpetes de madeira;

Instalar e substituir fechaduras, fechos e travas;

Qualificar e quantificar madeiras, acessórios, ferragens e acabamentos para confecção de produtos de madeira;

Regular, limpar e conservar máquinas utilizadas nos serviços de marcenaria, bem como ferramentas e máquinas de uso portátil;

Substituir peças danificadas;

Instalar ou remanejar divisórias, portas e portais.

SERRALHERIA

EVENTUALMENTE

Inspecionar as instalações, reparos em armações, grades, portões e esquadrias metálicas, troca de vidros, trancas e fechaduras, regulação de portas, reparos em divisórias, recomposição de forro-gesso, serviços de solda em geral, remanejamento e instalações de divisórias.

PINTURA

EVENTUALMENTE

Realizar pinturas e aplicação de revestimentos em geral;

Remover pinturas, revestimentos antigos ou danificados;

Lixar tetos e paredes com reboco e massas;

Produzir efeitos de decoração em pinturas (texturização e outros);

Realizar retoques reaplicando tintas ou revestimentos;

Demarcar vagas das garagens dos edifícios;

Pintar meios-fios.

ALVENARIA E OUTRAS ESTRUTURAS

EVENTUALMENTE

Executar assentamento de revestimentos em pisos e paredes, execução de alvenaria incluindo blocos sical e tijolos de vidro, reparos e serviços de acabamento gerais nas edificações, conservação de taludes, demolição de paredes, preparo de massa para alvenaria em geral, preparo de superfícies de paredes, corte e amarrações de ferragens;

Produzir de alvenaria e gesso;

Regularizar superfícies;

Assentar revestimentos e contrapisos, acabamentos (soleiras, peitoris, etc.) em portas e janelas, pré-

moldados;
Aplicar chapiscos em tetos e paredes;
Fixar louças sanitárias;
Recompor rejunte de pisos e louças sanitárias;
Realizar pequenas demolições de alvenaria; Instalar e desinstalar de peças sanitárias;
Remover instalações hidráulicas;
Desinstalar instalações elétricas (parte de alvenaria);
Remover esquadrias metálicas, junto com o Serralheiro;
Remover pisos, revestimentos cerâmicos e azulejos.

PISO ELEVADO

EVENTUALMENTE

Promover a regulagem do nível das placas de piso elevado em pontos isolados;
Lubrificação de dobradiças, macaquinhos, sapatas e etc.
Efetuar levantamento geral das condições físicas do piso elevado.
Efetuar limpeza geral sob o piso elevado existente.
Recuperar acabamento de piso, quando necessário;
Efetuar montagem, desmontagem, remanejamento de placas quando necessário e/ou solicitados;
Efetuar trocas de placas quando necessário;
Corrigir a estrutura de sustentação/apoio das placas sempre que for visível a sua intervenção. Conserto de pequenos furos, quebras ou remendos em locais danificados.

2. MANUTENÇÃO CORRETIVA

Compreende a atividade de manutenção a ser executada após a ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação.

A Contratada deverá executá-la de imediato, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, e independente dos dias e horários em que ocorram.

A Contratada deverá executar a manutenção corretiva dos itens que seguem, não sendo exaustivos, desde o início do contrato, e sempre que necessário, podendo ser alterada a qualquer tempo pela Fiscalização, de forma a atender as necessidades da Contratante.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADRO GERAL DE FORÇA

Trocar disjuntores quando houver necessidade iminente;
Substituição de Amperímetro e/ou Voltímetro quando necessário;
Se forem evidenciados sinais de corrosão ou desgaste nas partes metálicas expostas, efetuar a limpeza,

combater a corrosão e/ou efetuar substituição.

BARRAMENTOS

Combater a corrosão e efetuar a substituição;

Retocar pintura;

Verificar e corrigir aterramento substituindo conectores quando for o caso.

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA

Substituir disjuntores;

Substituir barramentos;

Substituir conexões diversas, terra e neutro.

QUADROS DE COMANDO

Substituição de fusíveis, contadores, relés diversos, sinalizadores, botoeiras, chave seletora, terminais e conexões elétricas.

ILUMINAÇÃO GERAL

Substituição de lâmpadas queimadas, reatores danificados e inoperantes, soquetes, luminárias, difusores, spots e plafonier.

Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência;

Efetuar limpeza das luminárias;

Efetuar limpeza das lâmpadas;

Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias;

Reapertar os contatos dos reatores;

Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;

Verificar os parafusos de contatos de tomadas;

Medir a densidade da solução das baterias;

Testar a carga das baterias de emergência.

TOMADA DE PISO/ PAINÉIS (PAREDES, DIVISÓRIAS)

Substituição de tomadas danificadas e inoperantes, parafusos e terminais, espelhos de bronze e de baquelite.

SISTEMA DE ATERRAMENTO

Substituição de conectores;

Refazer ponto de solda isotérmica;

Executar a medição da resistência da malha de aterramento quando necessário;

Aplicar produtos químicos para melhorar as características de resistência do solo quando necessário.

REDE ELÉTRICA COMUM E ESTABILIZADA

Acréscimo de circuitos;
Substituição de cabos;
Balanceamento de circuitos.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS

Substituição de válvulas de descarga dos sanitários;
Substituir metais sanitários sempre que solicitado e quando necessário; Substituir louças sanitárias danificadas ou quando solicitado pela Fiscalização; Substituir tubulação hidráulica e/ou sanitária;
Providenciar intervenções de emergência e de contingência.

RESERVATÓRIOS E CAIXAS DE ÁGUA

Substituição de válvulas de pé e de retenção, registros, torneiras de boia e automáticos.

BOMBAS DE RECALQUE E ESGOTO

Reparar a carcaça dos motores em caso de corrosão e/ou substituí-las;
Substituir válvulas de retenção quando for constatada a necessidade;
Efetuar eventuais troca de peças ou equipamentos, quando sua recuperação se tornar inviável;
Efetuar o rolamento dos motores em caso de pane elétrica;
Em caso de comprometimento, regularizar o eixo de rolamento;
Proceder toda e qualquer intervenção, no local ou fora dele, para garantir o bom funcionamento do sistema de bombeamento inclusive as bombas reserva.

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Substituição de lâmpadas de sinalização dos quadros elétricos, caso necessário;
Substituição de motores, ventiladores, correias, rotores, hastes, rolamentos, sempre que for constatada a sua necessidade;
Em caso de corrosão efetuar a recuperação/ tratamento nos componentes atingidos;
Substituir válvulas, compressores herméticos/ semi-herméticos, e componentes do sistema frigorígeno que se fizerem necessários;
Substituir termostatos, umidostatos, sempre que se verificar sua inoperacionalidade;
Reparar vazamentos de gás refrigerantes sempre que o sistema acusar problemas pertinentes;
Repor gás refrigerante no caso de vazamento ou quantidade insuficiente;
Recuperar gabinetes em estado de corrosão avançado ou substituí-los;
Pintura de gabinetes e caixas de ar condicionado;
Substituir os isoladores de vibrações nas bases e suportes de fixação dos aparelhos e centrais de ar, que forem necessários.

OUTROS SERVIÇOS REDE DE DADOS

Instalação e remanejamento de rede de dados com cabos UTP cat5e ou cat6 para atendimento de novas estações de trabalho;
Realização de conexão/emenda de fibra ótica.

SONORIZAÇÃO

Conserto e confecção de cabos de áudio e multicabos;
Reparos eletroeletrônicos.

MARCENARIA

Executar reparos gerais em mobiliário tais como reapertos, envernizamento e outros pequenos consertos;

Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos e envernizamento de móveis e serviços de marcenaria, pintura e reparos de mobiliário, aplicação de laminados, folheados, tecidos e placas de aço escovado, colagem de carpetes, reaperto e regulagem de mobiliário, troca de fechaduras e abertura de gavetas, afixação de quadros e placas de sinalização, instalação de rodas e pés de borrachas em mobiliário e preparo de superfície de madeira.

DIVISÓRIAS, PORTAS E MOBILIÁRIO

Executar manutenção de mobiliário, como pequenos reparos e reforços;

Executar reparos, montagem e desmontagem de persianas.

Manutenção, reparos, montagem e desmontagem de divisórias, portas, fechaduras e afins;

SERRALHERIA

Inspecionar as instalações, reparos em armações, grades, portões e esquadrias metálicas, troca de vidros, trancas e fechaduras, regulagem de portas, reparos em divisórias, recomposição de forro-gesso, serviços de solda em geral, remanejamento e instalações de divisórias.

PINTURA

Executar emassamentos e pintura de paredes e tetos, de tubulações, esquadrias metálicas e de madeira, de faixas de demarcação de vagas em estacionamento, de pintura com pistola em paredes com acabamento em quantil, tratamento acrílico em concreto aparente;



Documento assinado eletronicamente por **VINICIUS BUENO JUBE MACHADO, Perito(a) Criminal Federal**, em 26/10/2023, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=31843846&crc=71573921](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=31843846&crc=71573921).

Código verificador: **31843846** e Código CRC: **71573921**.

Referência: Processo nº 08280.013391/2023-30

SEI nº 31843846