

Gustavo Campolina

De: grandesclientes.piaui@equatorialene
<grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 22 de junho de 2023 14:03
Para: Gustavo Campolina
Cc: patricia.araujo@equatorialenergia.com.br;
karoline.oliveira@equatorialenergia.com.br
Assunto: PROJETO APROVADO_PROTOCOLO 8002242032



Teresina, 22 de junho de 2022

GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

ATENDIMENTO A CLIENTES CORPORATIVOS

Ao Cliente,

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Protocolo CRM: 8002242032

CC 1000002162 / Nota: 1004247757

Assunto: Aprovação de Projeto Elétrico e Orientações quanto ao Pedido de Ligação

Caro Cliente,

Em resposta à sua solicitação, informamos a **APROVAÇÃO (COM RESSALVAS)** de vosso projeto elétrico apresentado a esta Concessionária, referente ao empreendimento **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**, localizado no endereço AV. PRESIDENTE KENNEDY, S/N - LOTE D, município de TERESINA- PI.

Conforme preconiza a Resolução Normativa ANEEL 414/2010, a qual disciplina as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, e as Normas Técnicas vigentes na Equatorial Piauí, informamos que:

1. Apenas a partir da aprovação de seu Projeto Elétrico, sua Subestação e/ou Rede MT Particulares poderão ser construídas;
2. O Projeto Elétrico aprovado tem validade de **12 meses**, de forma que, após a vigência do referido prazo, um novo projeto elétrico com nova ART deverá ser apresentado à Equatorial Piauí;
3. A disponibilidade de potência demandada para atendimento vosso empreendimento deve ser sempre verificada mediante Consulta prévia de **VIABILIDADE TÉCNICA** a esta Concessionária;
4. O atendimento às suas cargas poderá vir a ser condicionado a realização de obras de reforço no sistema de distribuição da Equatorial Piauí e a eventual participação financeira do Cliente será informada;
5. Após construção de seu circuito, para continuidade do seu pedido, deverá ser apresentada à Equatorial Piauí a formalização do **Pedido de Ligação Nova ou Alteração de Grupo de Tensão** (esse último, caso já haja Unidade Consumidora no local), inclusive anexando fotos da Subestação/Rede construída, documentação do imóvel e dos representantes legais e ART de Execução, conforme especificado em nossas Normas Técnicas vigentes;
6. Sob nenhuma hipótese serão energizadas subestações particulares construídas sob a rede elétrica desta Concessionária ou em Via Pública (pista, calçada, passeio, acostamento, ilha e canteiro central, ruas, avenidas, alamedas, praças, pontes, viadutos, etc.);
7. A documentação para o **Pedido de Ligação Nova ou Alteração de Grupo de Tensão** que deverá ser **digitalizada** e apresentada à Equatorial Piauí, exclusivamente, via email: grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br:

- SOLICITAÇÃO DE DEMANDA E OPÇÃO TARIFÁRIA e a SOLICITAÇÃO DE VISTORIA E LIGAÇÃO, conforme modelos disponíveis na Norma Técnica, disponível no site Equatorial Piauí www.equatorialpiaui.com.br;
- Laudo técnico vigente de ensaio do(s) transformador(es) particular(es), cujos fabricantes devem constar da lista de **homologados** pelo INMETRO;
- Cópias autenticadas das Notas Fiscais de todos os materiais e equipamentos utilizados na obra (apenas materiais e equipamentos **homologados** pelo INMETRO ou Equatorial Piauí serão aceitos);
- Cópias autenticadas do CPF e RG do(s) representante(s) legal(ais) responsáveis pela assinatura do contrato e constantes do Contrato Social/Procuração;
- Cópia do cartão do CNPJ da Empresa ou Órgão Público;
- Cópia do Contrato Social, Estatuto Social e/ou Documento de Regimento Interno do Órgão;
- Procuração Pública para representantes legais que não estejam citados no Contrato Social da Empresa e/ou Ato de Nomeação, esse último, caso representante seja de Órgão Público;
- Documentação comprobatória de responsabilidade sobre o imóvel ou terreno (contrato de compra, venda, aluguel, arrendamento, etc.);

Por fim, informamos que a construção de seu circuito particular deve obedecer aos **critérios normativos vigentes**, sob pena de não energização de vossa Unidade Consumidora, até que as pendências técnicas sejam sanadas.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais, favor contatar a Central de Atendimento a Clientes Corporativos através do e-mail: grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br.

Atenciosamente,

Gerência de Relacionamento com o Cliente

Atendimento a Clientes Corporativos



A imagem não pôde ser exibida. Verifique se o nome do arquivo, o caminho ou o endereço da imagem está correto e se o arquivo existe.

Av. Maranhão, 759, Sul - Teresina / PI – CEP 64.001-010

Atendimento ao Cliente Corporativo – www.equatorialpiauí.com.br



A imagem não pôde ser exibida. Verifique se o nome do arquivo, o caminho ou o endereço da imagem está correto e se o arquivo existe.

Av.Maranhão, 759, Sul - Teresina / PI – CEP 64.001-010

Atendimento ao Cliente Corporativo – www.equatorialpiaui.com.br