

## Solicitação de Esclarecimento 01 – Pregão 90007/2025 (UASG 200358)

### Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90007/2025 ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 200358 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL 

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

18/11/2025 16:49



De: Licitação2 - Kcr Equipamentos <licitacao2@kcrequipamentos.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 18 de novembro de 2025 10:38  
Para: AL/SR - Comissão Permanente Licitações <cplselog.sral@pf.gov.br>  
Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS



Bom dia a todos! Espero que essa mensagem os encontre bem!

Temos interesse em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025 cujo o objeto é:

Aquisição de equipamentos para implementação da segurança orgânica na SR/PF/AL

Entretanto precisamos de um esclarecimento acerca da cancela, a saber se vocês já possuem a infraestrutura para a instalação da cancela ou será necessário obra civil de infra estrutura (dutos, bases etc), a infraestrutura tanto civil quanto elétrica já estão aptas para recebimento da cancela ou serão por conta da empresa? E TAMBÉM QUAL O VALOR DE REFERENCIA DA RESPECTIVA CANCELA

Atenciosamente,  
Raphaela Gonçalves  
Desde já agradeço,  
Setor de Licitação  
(18) xxxx-2782



Esclarecemos que a SR/PF/AL (contratante) já possui a infraestrutura civil, dado que se trata da substituição de uma cancela existente, não sendo necessário obra civil de infraestrutura de dutos ou base. No entanto, fica a cargo da empresa a passagem dos cabeamentos, tais como o cabo UTP Cat6 antichamas para estrutura lógica à central, e a instalação direta do equipamento.

O valor de referência do equipamento (item 01), com instalação, é de R\$ 10.774,28.