



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO - AEDI/SR/PF/RJ

Assunto: **Aquisição de aparelhos de ar condicionado - Manifestação Propostas 2**

Destino: **CPL/SELOG/SR/PF/RJ**

Processo: **08455.024948/2023-19**

Interessado: **SR/PF/RJ**

1. Em resposta ao Despacho - Encaminha propostas para análise (143763400);
2. Referente à proposta de doc. Anexo - Proposta ECOSOLYS - item 01 (143773036);
 - 2.1. O item está de acordo com as descrições do Termo de Referência;
 - 2.2. Esta equipe de Planejamento de Contratação solicita que LICITANTE comprove a condição de habilitar a contratada de manutenção predial (Cetest-Rio) como autorizada de instalação/manutenção para efeitos da execução das garantias descritas no item 15.1.1 do Termo 51/2025 de Referência versão 03 (142935898), antes de uma possível assinatura contratual com a Administração;
3. Referente à proposta de doc. Anexo - Proposta SJ SERVIÇOS - itens 2,3,11,13 (143773307);
 - 3.1. Com relação aos itens 2, 3 e 11;
 - 3.1.1. Nenhum dos produtos ofertados oferece tecnologia Wi-fi;
 - 3.1.2. Portanto, os itens não estão de acordo com as descrições do Termo de Referência;
 - 3.2. Com relação ao item 13;
 - 3.2.1. Visto que na página 7 do documento, é mencionado o ciclo quente/frio e na página 8 só é mencionado o ciclo frio, solicita-se a confirmação do modelo e sua especificação. Confirmado pela licitante que o modelo fornecido terá ciclos quente/frio o item está de acordo com as descrições do Termo de Referência e que envie o nome do modelo correspondente ao solicitado;
 - 3.2.2. Esta equipe de Planejamento de Contratação solicita que LICITANTE comprove a condição de habilitar a contratada de manutenção predial (Cetest-Rio) como autorizada de instalação/manutenção para efeitos da execução das garantias descritas no item 15.1.1 do Termo 51/2025 de Referência versão 03 (142935898), antes de uma possível assinatura contratual com a Administração;
4. Referente à proposta de doc. Anexo - Proposta FSP - itens 5,8,9,10,12 (143774773);
 - 4.1. Com relação ao item 5 e 8;
 - 4.1.1. O modelo PAC48000ICFM16 não oferece ciclo quente-frio;
 - 4.1.2. Nenhum dos produtos ofertados tem tecnologia Wi-fi;
 - 4.1.3. Portanto, o item não está de acordo com as descrições do Termo de Referência;
 - 4.2. Com relação aos itens 9 e 10;
 - 4.2.1. O(s) item(ns) estão de acordo com as descrições do Termo de Referência;

- 4.2.2. Esta equipe de Planejamento de Contratação solicita que LICITANTE comprove a condição de habilitar a contratada de manutenção predial (Cetest-Rio) como autorizada de instalação/manutenção para efeitos da execução das garantias descritas no item 15.1.1 do Termo 51/2025 de Referência versão 03 (142935898), antes de uma possível assinatura contratual com a Administração;
- 4.3. Com relação ao item 12;
- 4.3.1. O modelo ofertado não possui tecnologia inverter;
- 4.3.2. Portanto, o item não está de acordo com as descrições do Termo de Referência;
5. Referente à proposta de doc. Anexo - Proposta MAGAZINE - item 06 (143774935);
- 5.1. O produto ofertado não tem tecnologia Wi-fi;
- 5.2. Portanto, o item não estão de acordo com as descrições do Termo de Referência;
6. Referente à proposta de doc. Anexo - Proposta SJ SERVIÇOS - item 14 (143775047);
- 6.1. O modelo ofertado não possui tecnologia inverter;
- 6.2. O gás refrigerante utilizado não é o R32;
- 6.3. Portanto, o item não está de acordo com as descrições do Termo de Referência;
7. Referente à proposta de doc. Anexo - Proposta JN -item 07 (143797813);
- 7.1. O modelo ofertado não possui tecnologia inverter e não possui a garantia de 10 anos para o compressor;
- 7.2. Portanto, o item não está de acordo com as descrições do Termo de Referência;
8. Feitas as considerações, restituo o processo.

CARLOS EDUARDO GONÇALVES DE CARVALHO

Fiscal de Contrato - Matrícula 8004754

AEDI/SR/PF/RJ



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO, Agente Administrativo(a)**, em 04/12/2025, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=143785166&crc=E33918C8.
Código verificador: **143785166** e Código CRC: **E33918C8**.