



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/SP

Assunto: **Capacidade técnica**

Destino: **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/SP**

Processo: **08500.052804/2025-21**

Interessado: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO - SR/PF/SP**

1. Ao terminar a análise dos requisitos técnicos necessários (capacidade técnica), foi verificado que os atestados enviados pela ELEVADORES SÃO PAULO não atenderam os seguintes requisitos:
2. " manutenção preventiva e corretiva de no mínimo 5 (cinco) elevadores e ao menos 2 (dois) deles, com casa de máquina, linha VVVF, máquina de tração sem engrenagem, capacidade mínima de 900 kg e velocidade mínima de 105 m/min"
3. Não houve nenhum elevador com o dispositivo VVVF.
4. Não houve nenhum elevador com máquina de tração sem engrenagem.
5. Desta forma, este GTED/SELOG/SR/PF/SP **NÃO APROVA os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa SÃO PAULO ELEVADORES.**

FERNANDO FERES BORGES
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FERES BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 05/02/2026, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=144595712&crc=64996848.

Código verificador: **144595712** e Código CRC: **64996848**.