



1 PLANTA FORRO PAV. TERREO  
1:50

ELÉTRICA E LÓGICA			
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA

LEGENDA DE PTS. LUMINOTÉCNICOS	
	- LUMINÁRIA EMBUTIR CIRCULAR.
	- LUMINÁRIA PENDURAR FLUORESCENTE.
	- LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA.

Revisões			<div>Contratada</div> <div><div>M D B</div>ARQUITETURA</div>		Grupo	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA			06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05			Subgrupo	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09			06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO	
					Fase	Revisão
					PROJETO BÁSICO	R12
					Folha	
					RFB-AC2-PB-06.01 010-PLF-TER-PRO-ST3-R12	
<div>Contratada</div> <div>MDB ARQUITETURA</div> <div>Coordenador</div> <div>ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2</div> <div>Responsável Técnico</div> <div>ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1</div> <div>ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4</div> <div>ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0</div>					Títulos	
					PLANTA FORRO - PAV. TERREO	
					Emissão	Folha
					MAI 2018	06.01 010 / 530