











OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

		- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO
		- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA

	- LUMINÁRIA EMBUTIR CIRCULAR.
	- LUMINÁRIA PENDURAR FLUORESCENTE.
	- LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA.

Revisões			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09	

 <p>Receita Federal</p>	<p>Contratada</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>M D B</p> <p>ARQUITETURA</p> </div>	<p>Grupo</p> <p>06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</p> <p>Subgrupo</p> <p>06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVA ILUMINAÇÃO)</p>
	<p>Fase</p> <p>PROJETO BÁSICO</p>	<p>Revisão</p> <p>R12</p>
	<p>Folha</p> <p>RFB-AQ2-PB-06.01 025-PLF-01P-PRO-ST4-R12</p>	
	<p>Títulos</p> <p>PLANTA FORNO PAV. 01</p>	
<p>Contratada</p> <p>MDB ARQUITETURA</p>		<p>Emissão</p> <p>MAI 2018</p>
<p>Coordenador</p> <p>ARO. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2</p>		
<p>Responsável Técnico</p> <p>ARO. LAIS COSTA - CAU A69552-1</p> <p>ARO. SÉRGIO FONTES - CAU A46108-4</p> <p>ARO. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0</p>		
<p>MAI 2018</p>		
		<p>Folha</p> <p>06.01 025 / 530</p>