

B

A

1 PLANTA BAIXA PAV. 02  
1:50

ELÉTRICA E LÓGICA			
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm  
- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO  
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO  
- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA



Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09

Contratada

**MDB**

ARQUITETURA

Grupo  
06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E  
ELETRONICAS

Subgrupo  
06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
SEM ELETROESTABILIZADA

Fase  
PROJETO BÁSICO

Revisão  
R12

Obras  
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"

Endereço  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF

Contratada  
MDB ARQUITETURA

Coordenador  
ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

Responsável Técnico  
ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1  
ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4  
ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

Folha  
RFB-AC2-PB-06.01 034-PLB-02P-PRO-ST3-R12

Titulos  
PLANTA BAIXA - PAV. 02

Emissão  
MAI 2018

Folha  
06.01 034 / 530