


1 PLANTA FORRO PAV. 02
1:50

ELÉTRICA E LÓGICA			
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm		- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO	
- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO		- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA	

LEGENDA DE PTS. LUMINOTÉCNICOS	
	- LUMINÁRIA EMBUTIR CIRCULAR.
	- LUMINÁRIA PENDULAR FLUORESCENTE.
	- LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA.

Revisões			 Receita Federal	Contratada <div>M D B ARQUITETURA</div>	Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS Subgrupo 06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DE ILUMINAÇÃO)		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA					
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05					
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09					
			Fase PROJETO BÁSICO		Revisão R12		
Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"				Folha RFB-AC2-PB-06.01 037-PLF-02P-PRO-ST1-R12			
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF				Títulos PLANTA FORRO - PAV. 02			
Contratada MDB ARQUITETURA							
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2							
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0							
				Emissão MAI 2018		Folha 06.01 037 / 530	