

ELÉTRICA E LÓGICA


	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2", COM FURO CENTRAL
	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

		INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO
		INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA

LEGENDA DE PTS. LUMINOTÉCNICOS

	- LUMINÁRIA EMBUTIR CIRCULAR.
	- LUMINÁRIA PENDULAR FLUORESCENTE.
	- LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA.

Revisões					
Nº	DESCRIÇÃO	DATA			
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05			
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09			
 Receita Federal			Contratada		<div>Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</div> <div>Subgrupo 06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIA)</div> <div>Fase PROJETO BÁSICO</div> <div>Revisão R12</div>
			<div>M D B</div> <div>ARQUITETURA</div>		
Obras			Folha		<div>Títulos PLANTA FORRO - PAV. 02</div>
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"			RFB-AC2-PB-06.01 040-PLF-02P-PRO-ST4-R12		
Endereço					
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF					
Contratada					
MDB ARQUITETURA					
Coordenador					
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2					
Responsável Técnico					
ARQ. LUIS COSTA - CAU A89552-1					
ARQ. SERGIO FONTES - CAU A48108-4					
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0					
			Emissão		Folha
			MAI 2018		
			06.01 040 / 530		