























1 PLANTA BAIXA PAV. 03
1:50

ELÉTRICA E LÓGICA					
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA		- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2", COM FURO CENTRAL
OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm					
INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO				- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO	  
					- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA

Receita Federal

Contratada

MDBARQUITETURA

Grupo

06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

Subgrupo

06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.01.01 ESTABILIZADA

Fase

PROJETO BÁSICO

Revisão

R12

Obra

REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"

Folha

RFB-AC2-PB-06.01 042-PLB-03P-PRO-ST1-R12

Endereço

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF

Contratada

MDB ARQUITETURA

Coordenador

ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

Responsável Técnico

ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4
ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

Títulos

PLANTA BAIXA PAV. 03

Emissão

MAR 2018

Folha

06.01 042 / 530