



1 04.01 056

1 PLANTA BAIXA PAV. 03  
1:50

### ELÉTRICA E LÓGICA

	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA		- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2", COM FURO CENTRAL

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm  
- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA



<b>Revisões</b>			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09	
		Contratada	
		<b>M D B</b> ARQUITETURA	
		Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	
		Subgrupo 06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
		Fase PROJETO BÁSICO	
		Revisão R12	
Obras		Folha	
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		RFB-AC2-PB-06.01 044-PLB-03P-PRO-ST3-R12	
Endereço		Títulos	
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF		PLANTA BAIXA - PAV. 03	
Contratada			
MDB ARQUITETURA			
Coordenador			
ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2			
Responsável Técnico			
ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1			
ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4			
ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0			
Emissão		Folha	
MAI 2018		06.01 044 / 530	