



1 PLANTA BAIXA PAV. 03
1:50

ELÉTRICA E LÓGICA			
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm			- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO
- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO			- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA



Revisões			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09	
		Contratada	
		M D B ARQUITETURA	
Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			
Subgrupo 06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Fase PROJETO BÁSICO		Revisão R12	
Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		Folha RFB-AC2-PB-06.01 047-PLB-03P-PRO-ST1-R12	
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF		Títulos PLANTA BAIXA - PAV. 03	
Contratada MDB ARQUITETURA			
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2			
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0			
Emissão MAI 2018		Folha 06.01 047 / 530	