


1 PLANTA FORRO PAV. 03
1 : 50

ELÉTRICA E LÓGICA			
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

	- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO		- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO		- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA
--	--	--	---	--	--

LEGENDA DE PTS. LUMINOTÉCNICOS	
	- LUMINÁRIA EMBUTIR CIRCULAR
	- LUMINÁRIA PENDURAR FLUORESCENTE
	- LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA



Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09
		Contratada
		Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
Subgrupo 06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINÁRIA)		Revisão R12
Fase PROJETO BÁSICO		Folha RFB-AC2-PB-06.01 052-PLF-03P-PRO-ST1-R12
Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		
Endereço ESPLÂNADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF		
Contratada MDB ARQUITETURA		
Coordenador ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		
Responsável Técnico ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		
Emissão MAI 2018		Folha 06.01 052 / 530