



1 PLANTA BAIXA PAV. 04
1:50

ELÉTRICA E LÓGICA					
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR: 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR: 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA		- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2", COM FURO CENTRAL

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO

INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA



Revisões			<div>Contratada</div> <div>M D B</div> <div>ARQUITETURA</div>	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA		
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05		
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09		
Ora			Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"			Subgrupo 06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Emissão			Fase PROJETO BÁSICO	
MAI 2018			Revisão R12	
Endereço			Folha	
RFB-AC2-PB-06.01 057-PLB-04P-PRO-ST1-R12			R12	
Contratada			Títulos	
MDB ARQUITETURA			PLANTA BAIXA - PAV. 04	
Coordenador			Emissão	
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2			MAI 2018	
Responsável Técnico			Folha	
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1			06.01 057 / 530	
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4				
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0				