



1 04.01 056

1 PLANTA BAIXA PAV. 04
1 : 50

ELÉTRICA E LÓGICA			
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"
OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm			
INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO		- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO	
INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO		INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA	



Revisões			<div>Contratada</div> <div>M D B</div> <div>ARQUITETURA</div>		<div>Grupo</div> <div>06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</div> <div>Subgrupo</div> <div>06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</div> <div>06.01.01 ESTABILIZADA</div>	
№	DESCRIÇÃO	DATA				
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05				
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09				
			Fase		Revisão	
			PROJETO BÁSICO		R12	
Obras			Folha		RFB-AC2-PB-06.01 059-PLB-04P-PRO-ST3-R12	
Endereço			Títulos		PLANTA BAIXA - PAV. 04	
Contratada						
MDB ARQUITETURA						
Coordenador						
ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2						
Responsável Técnico						
ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1						
ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4						
ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0						
			Emissão		Folha	
			MAI 2018		06.01 059 / 530	