



1 PLANTA BAIXA PAV. 01
1 - 125

ELÉTRICA E LÓGICA					
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA		- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2", COM FURO CENTRAL

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA

Revisões			<div>Contratada</div> <div>M D B</div> <div>ARQUITETURA</div>		<div>Grupo</div> <div>06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</div> <div>Subgrupo</div> <div>06.02 TELEFONIA</div>	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA				
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05				
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09				
			Fase		Revisão	
			PROJETO BÁSICO		R12	
Obras			Folha			
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"			RFB-AC2-PB-06.02.005-PLB-01P-PRO-GER-R12			
Endereço			Títulos		PLANTA BAIXA - PAV. 01	
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF						
Contratada						
MDB ARQUITETURA						
Coordenador					Emissão	
ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2						
Responsável Técnico						
ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0						
					MAI 2018	Folha
					06.02.005 / 530	