



ELÉTRICA E LÓGICA	
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2", COM FURO CENTRAL
	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO

===== E ELETRODUTO BAIXO
===== - INDICAÇÃO DE ELETROCALHA
===== E ELETROCALHA BAIXA

Revisões		DESCRIÇÃO	DATA
Nº			
11		REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12		REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09

 Receita Federal	Contratada <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> M D B ARQUITETURA </div>	Grupo 08.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS Subgrupo 06.02 TELEFONIA
	Fase PROJETO BÁSICO	Revisão R12

Obra REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "Z" ANEXO AO BLOCO "O"	Folha RFB-AC02-PB-06.02 014-PLB-02P-PRO-ST4-R12
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF	Títulos PLANTA BAIXA PAV. 02

Contratada MDB ARQUITETURA	
Coordenador ARO. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2	
Responsável Técnico ARO. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARO. SÉRGIO FONTES - CAU A46108-4 ARO. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0	

Emissão MAI 2018	Folha 06.02 014 / 530
---------------------	--------------------------