

1 PLANTA BAIXA PAV. 03  
1 : 125


ELÉTRICA E LÓGICA					
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA		- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"		- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2", COM FURO CENTRAL

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO  
 - INDICAÇÃO DE ELETRODUTO BAIXO

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA  
 - INDICAÇÃO DE ELETROCALHA BAIXA

Revisões			<div>Contratada</div> <div><div>M D B</div>ARQUITETURA</div> <div>Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS Subgrupo 06.02 TELEFONIA</div> <div>Fase PROJETO BÁSICORevisão R12</div>	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA		
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05		
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09		
<div><div>Recerita Federal</div></div>			Obra	
			REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"	
			Endereço	
			ESPANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF	
			Contratada	
MDB ARQUITETURA			Títulos	
Coordenador			PLANTA BAIXA PAV. 03	
ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2				
Responsável Técnico				
ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0				
			Emissão	
			MAI 2018	
			Folha	
			06.02 015 / 530	