



1 PLANTA FORRO PAV. TERREO
1 : 125

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	
	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	ACIONADOR MANUAL REARMAVEL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM MÓDULO ISOLADOR
	PAINEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO - 1 LAÇO
	CABO BILADO PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E FIO DRENÓ
	DOIS CABOS BILADOS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E FIO DRENÓ
	ELETRODUTO RÍGIDO SOBRE O FORRO/ EMBUTIDO EM PAREDES E PISOS COM CONDULETES PARA CONEXÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO LAÇO
	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO E DIÂMETRO
	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO, NÚMERO DA PRUMADA E DIÂMETRO

Revisões			<div>Contratada</div> <div><div>M D B</div>ARQUITETURA</div>		<div>Grupo</div> 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA				
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05				
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09				
					Subgrupo	
					06.03 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	
					Fase	Revisão
					PROJETO BÁSICO	R12
Obra			Folha		Títulos	
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"			RFB-AC2-PB-06.03 002-PLF-TER-PRO-GER-R12			
Endereço			Contratada		MDB ARQUITETURA	
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF						
Coordenador			Responsável Técnico			
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2						
Responsável Técnico			Emissão		Folha	
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1						
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4			MAI 2018		06.03 002 / 530	
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0						