



DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

AV	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
L1	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
DF	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
REP	PAINEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO - 1 LAÇO
L11	CABO BLINDADO PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm ² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E FIO DRENÔ
L12	DOIS CABOS BLINDADOS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm ² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E FIO DRENÔ
LAÇO 11	ELETRODUTO RÍGIDO SOBRE O FORRO EMBUTIDO EM PAREDES E PISOS COM CONDULETES PARA CONEXÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO LAÇO
Ø	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO E DIÂMETRO
Ø	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO, NÚMERO DA PRUMADA E DIÂMETRO

Revisões			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09	
Contratada			Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
MDB ARQUITETURA			Subgrupo 06.03 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Fase PROJETO BÁSICO			Revisão R12
Obras			Folha RFB-AC2-PB-06-03 003-PLB-TER-PRO-ST3-R12
Endereço			
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF			Títulos PLANTA BAIXA - PAV. TERREO
Contratada			
MDB ARQUITETURA			
Coordenador			
ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2			
Responsável Técnico			
ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1			
ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4			
ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0			
Emissão		MAI 2018	Folha 06.03 003 / 530