


1 PLANTA BAIXA PAV. 01
1 : 125

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM MÓDULO ISOLADOR
	PAINEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO - 1 LAÇO
	CABO BLINDADO PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E PLO DIRETO
	DOIS CABOS BLINDADOS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA E PLO DIRETO
	ELETRODUTO RÍGIDO SOBRE O FORRO EMBITUCO EM PAREDES E PISOS COM CONDULETES PARA CONEXÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO LAÇO
	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO E DIÂMETRO
	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO, NÚMERO DA PRIMÁRIA E DIÂMETRO

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATORIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATORIO FASE 3	04/09
<div><div><div>Receita Federal</div></div><div><div>Contratada</div><div><div>M D B</div><div>ARQUITETURA</div></div></div></div> <div><div>Grupo</div><div>06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</div><div>Subgrupo</div><div>06.03 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO</div><div>Fase</div><div>PROJETO BÁSICO</div><div>Revisão</div><div>R12</div></div> <div><div>Obra</div><div>REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"</div></div> <div><div>Folha</div><div>RFB-AC2-PB-06.03.004-PLB-01P-PRO-GER-R12</div></div> <div><div>Endereço</div><div>ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF</div></div> <div><div>Títulos</div><div>PLANTA BAIXA - PAV. 01</div></div> <div><div>Contratada</div><div>MDB ARQUITETURA</div></div> <div><div>Coordenador</div><div>ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2</div></div> <div><div>Responsável Técnico</div><div>ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1</div><div>ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4</div><div>ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0</div></div> <div><div>Emissão</div><div>MAI 2018</div><div>Folha</div><div>06.03.004 / 530</div></div>		