


1 PLANTA FORRO PAV. 03  
1 : 125

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNCIO	
	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM MÓDULO ISOLADOR
	PAINEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO - 1 LAÇO
	CABO BILADO PARA DETECÇÃO DE INCÊNCIO 800V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm TORÇIDOS PARA ELAMENTE, COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA E FIO DRENO
	DOIS CABOS BILADOS PARA DETECÇÃO DE INCÊNCIO 800V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm TORÇIDOS PARA ELAMENTE, COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA E FIO DRENO
	ELETRODUTO RÍGIDO SOBRE O FORRO (EMBITIDO EM PAREDES E PISOS COM CONDULETES PARA CONEXÃO COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO E DIÂMETRO
	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO E DIÂMETRO
	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO, NÚMERO DA PRIMADA E DIÂMETRO

Revisões			<div><div><div>Contratada</div><div>M D B</div><div>ARQUITETURA</div></div><div>Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS Subgrupo 06.03 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNCIO Fase PROJETO BÁSICO Revisão R12</div></div>	
№	DESCRIÇÃO	DATA		
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05		
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09		
Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"			Folha RFB-AC2-PB-06.03 009-PLF-03P-PRO-GER-R12	
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF			Títulos PLANTA FORRO - PAV. 03	
Contratada MDB ARQUITETURA				
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2				
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0				
Emissão MAI 2018			Folha 06.03 009 / 530	