


1 PLANTA BAIXA PAV. 04
1 : 125

DETECTOR E ALARME DE INCÊNDIO

	AVISADOR AUDIOVISUAL, ENDETEREÇÁVEL ANALÓGICO
	ACIONADOR MANUAL, REARREALVE, ENDETEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDETEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDETEREÇÁVEL, COM MÓDULO SINALIZADOR
	PAINEL DE CONTROLE ENDETEREÇÁVEL ANALÓGICO - 1 LAÇO
	CABO BILIGADO PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 800W COM DOIS CONDIÇÕES SENSÍVEIS DE 1.5mm TORÇÃO PARALELO E MÓDULO, COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA E FIO PRETO
	DOIS CABOS BILIGADOS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 800W COM DOIS CONDIÇÕES SENSÍVEIS DE 1.5mm TORÇÃO PARALELO E MÓDULO, COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA E FIO PRETO
	ELETRÓDUTO RIGIDO SOBRE O FORNO EMBUTIDO EM PAREDES E PISOS, COM CONDIÇÕES PARA CONEXÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO LAÇO
	ELETRÓDUTO RIGIDO EM PAREDES, COM CONDIÇÕES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO E DIÂMETRO
	ELETRÓDUTO RIGIDO EM PAREDES, COM CONDIÇÕES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO, NÚMERO DA PRUMADA E DIÂMETRO

Revisões					
Nº	DESCRIÇÃO			DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2			15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3			04/09	
 Receita Federal		Contratada <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> M D B ARQUITETURA </div>		Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONÍCAS Subgrupo 06.03 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO Fase PROJETO BÁSICO	
Obra REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "C"				Folha RFB-AQ2-PB-06.03.010-PLB-04P-PRO-GER-R12	
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF				Títulos PLANTA BAIXA PAV. 04	
Contratada MDB ARQUITETURA					
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2					
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SERGIO FORTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0					
				Emissão MAI 2018	
				Folha 06.03.010 / 530	