



1 PLANTA FORRO PAV. 04
1 : 125

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	
	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COM MÓDULO ISOLADOR
	PAINEL DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO - LAÇO
	CABO BILIDADO PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA E FIO DRENÔ
	DOIS CABOS BILADADOS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO 600V COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 1,5mm² TORÇIDOS PARALELAMENTE, COM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA E FIO DRENÔ
	ELETRODUTO RÍGIDO SOBRE O FORRO EMBRUTADO EM PAREDES E PISOS COM CONDULETES PARA CONEXÃO COM IDENTIFICAÇÃO DO LAÇO
	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO E DIÂMETRO
	ELETRODUTO RÍGIDO EM PAREDES, COM CONDULETES PARA CONEXÃO, COM IDENTIFICAÇÃO DE SENTIDO, NÚMERO DA PRUMADA E DIÂMETRO

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09
		Contratada
		Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS
		Subgrupo 06.03 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Fase PROJETO BÁSICO		Revisão R12
Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		Folha RFB-AC2-PB-06.03 011-PLF-04P-PRO-GER-R12
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF		Títulos PLANTA FORRO - PAV. 04
Contratada MDB ARQUITETURA		
Coordenador ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		
Responsável Técnico ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1		
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4		
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		
Emissão MAI 2018		Folha 06.03 011 / 530