


1 PLANTA BAIXA PAV. 01
1:125

ELÉTRICA E LÓGICA					
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA		- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"		- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2", COM FURO CENTRAL
OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm					
- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO		- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO		- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA	

Revisões			<div>Contratada</div> <div><div>M D B</div>ARQUITETURA</div> <div>Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</div> <div>Subgrupo 06.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO</div> <div>Fase PROJETO BÁSICO</div> <div>Revisão R12</div>	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA		
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05		
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09		
<div><div>Receita Federal</div></div>			Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	
			Subgrupo 06.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO	
			Fase PROJETO BÁSICO	Revisão R12
			Folha RFB-AC2-PB-06.09 005-PLB-01P-PRO-GER-R12	
Obra REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"				
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF			Títulos PLANTA BAIXA - PAV. 01	
Contratada MDB ARQUITETURA				
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2				
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1				
ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4				
ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0			Emissão MAI 2018	
			Folha 06.09 005 / 530	