



ELÉTRICA E LÓGICA

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE

- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"

- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"

- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES

- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"

- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"

- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"x2"

- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA

- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"

- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"

- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA

- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"

- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA

- SENSOR DE PRESEÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"

- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2", COM FURO CENTRAL

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO

- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA

1 PLANTA BAIXA PAV. 02

1:50

| Revisões | | |
|--|--------------------------|--|
| Nº | DESCRIÇÃO | DATA |
| 11 | REVISÃO RELATÓRIO FASE 2 | 15/05 |
| 12 | REVISÃO RELATÓRIO FASE 3 | 04/09 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Contratada |
| | | Grupo 06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS Subgrupo 06.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO |
| Fase PROJETO BÁSICO | | Revisão R12 |
| Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O" | | Folha RFB-AC2-PB-06.09.012-PLB-02P-PRO-ST2-R12 |
| Endereço ESPANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF | | Títulos PLANTA BAIXA - PAV. 02 |
| Contratada MDB ARQUITETURA | | |
| Coordenador ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2 | | |
| Responsável Técnico ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0 | | |
| Emissão MAI 2018 | | Folha 06.09.012 / 530 |