



ELÉTRICA E LÓGICA


- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED
- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED
- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED
- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE
- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"X2"
- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"X2"
- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"X2"
- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
- SENSOR DE PRESENÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2"
- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"X2", COM FURO CENTRAL
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

1 04.01.056

- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO E ELETRODUTO BAIXO
- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA E ELETROCALHA BAIXA

1 PLANTA BAIXA PAV. 02  
1 : 50

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09
<div><div><div>Receita Federal</div></div><div><div>Contratada</div><div><div>MDB</div><div>ARQUITETURA</div></div></div><div><div>Grupo</div><div>06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</div><div>Subgrupo</div><div>06.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO</div><div>Fase</div><div>PROJETO BÁSICO</div><div>Revisão</div><div>R12</div></div><div><div>Obras</div><div>REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"</div></div><div><div>Endereço</div><div>ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF</div></div><div><div>Contratada</div><div>MDB ARQUITETURA</div></div><div><div>Coordenador</div><div>ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2</div></div><div><div>Responsável Técnico</div><div>ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1</div><div>ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4</div><div>ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0</div></div><div><div>Titulos</div><div>PLANTA BAIXA - PAV. 02</div></div><div><div>Emissão</div><div>MAI 2018</div><div>Folha</div><div>06.09 013 / 530</div></div></div>		