



ELÉTRICA E LÓGICA	
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 150W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 100W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL, COM LUMINÁRIA EQUIVALENTE A 60W EM LED
	- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL FUNDO FIXO FIXADA NA LAJE
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- INTERRUPTOR DE SEÇÃO PARALELA, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2" COM INTERRUPTOR DE SEÇÃO SIMPLES
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, A 2,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- TOMADA DE USO GERAL 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 0,30M, EM CAIXA 4"x2"
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, A 1,00M, EM CAIXA 4"x2"
	- TOMADA ESTABILIZADA 2P+T, NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45, A 0,25M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"
	- TOMADA PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM CONECTOR 8P8C TIPO RJ45 NO RODAPÉ, EM CAIXA SELADA
	- SENSOR DE PRESEÇA EM ESPELHO, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2"
	- TOMADA PARA ANTENA DE TV, A 1,00M DO PISO, EM CAIXA 4"x2", COM FURO CENTRAL
	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,20M DO CENTRO AO PISO

OBS.: Todos os eletrodutos sem indicação são de 3/4" e todas as eletrocalhas sem indicação são 38x38mm

	- INDICAÇÃO DE ELETRODUTO
	- ELETRODUTO BAIXO
	- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA
	- ELETROCALHA BAIXA

Revisões			<div><div><div><div></div></div></div><div><div>Receita Federal</div></div></div> <div><div>Contratada</div><div>M D B ARQUITETURA</div></div>	
Nº	DESCRIÇÃO	DATA		
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05		
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09		
			Grupo	06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
			Subgrupo	06.09 CABEAMENTO ESTRUTURADO
			Fase	PROJETO BÁSICO
			Revisão	R12
Obras			Folha	RFB-AC2-PB-06.09 018-PLB-03P-PRO-ST3-R12
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" - ANEXO AO BLOCO "O"			Títulos	
Endereço				
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF				
Contratada				
MDB ARQUITETURA			Plantas	
Coordenador				
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2				
Responsável Técnico				
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1			Emissão	
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4				
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0				
			Folha	
			06.09 018 / 530	