



1 PLANTA FORRO PAV. TERREO
1 : 125

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO			
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E15. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. ABRIGO DE MANGUEIRA E HIEIRANTE.		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE TIPO P1. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO FUMAR		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S12. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE TIPO P4. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNCIO		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S16. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - ESCADA DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E21. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. ALARME DE INCÊNCIO		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S17. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E23. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. EXTINTOR		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S18. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PAVIMENTOS

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	
	EXTINTOR TRICLASSE - (A:20B), COM SINALIZAÇÃO E FISCO E AFASTAMENTO LIVRE DE 1,00 METRO PARA ACESSO
	CAXA DE HIDRANTE METÁLICA - 90x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2" 1/2" X 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNCIO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNCIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PRIMADA E DIÂMETRO

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09
		Contratada
		Grupo 08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO
Subgrupo 08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO		Revisão R12
Fase PROJETO BÁSICO		Folha RFB-AC2-PB-08.01 004-PLF-TER-PRO-GER-R12
Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		
Endereço ESPLÂNEA DOS MINISTÉRIOS, BRASIL-DF		Títulos PLANTA FORRO - PAV. TERREO
Contratada MDB ARQUITETURA		
Coordenador ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		
Responsável Técnico ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		
Emissão MAI 2018		Folha 08.01 004 / 530