



PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E25. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. HIDRANTE

PLACA DE TIPO P1. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO FUMAR

PLACA DE TIPO P4. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E21. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. ALARME DE INCÊNDIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E23. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. EXTINTOR

PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA

PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S12. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA

PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S16. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S17. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA

PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S19. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PAVIMENTOS

PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S20. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PORTA CORTA-FOGO

IDENTIFICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA MÍNIMA 1 HORA - LED

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

EXTINTOR TRICLASSE, (2A,2B), COM SINALIZAÇÃO E PISO E AFASTAMENTO LIVRE DE 1(UM) METRO PARA ACESSO

CAIXA DE HIDRANTE METÁLICA, 80x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2 1/2" x 19m

BICO DE SPRINKLER PENDENTE

TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PRIMARIA E DIÂMETRO

Revisões

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09

Contratada
M D B
ARQUITETURA

Obras
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" - ANEXO AO BLOCO "O"

Endereço
ESPANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF

Contratada
MDB ARQUITETURA

Coordenador
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

Responsável Técnico
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

Grupo
08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Subgrupo
08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Fase
PROJETO BÁSICO

Revisão
R12

Folha
RFB-AC2-PB-08.01 009-PLB-01P-PRO-ST3-R12

Titulos
PLANTA BAIXA - PAV. 01

Emissão
MAI 2018

Folha
08.01 009 / 530

1 PLANTA BAIXA PAV. 01
1:50