


1 PLANTA FORRO PAV. 01
1 : 125

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO

	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ES1. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S18. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PORTA CORTA-FOGO
	PLACA DE TIPO P1. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO FUMAR		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S12. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA		IDENTIFICAÇÃO DE ROTA DE FUGA
	PLACA DE TIPO P4. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S16. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - ESCADA DE EMERGÊNCIA		BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA MÍNIMA 1 HORA - LED
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ES1. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. ALARME DE INCÊNDIO		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S17. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA		
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO ES3. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. EXTINTOR		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S19. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PAVIMENTOS		

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO

	EXTINTOR TRICLASSE (A:20B), COM SINALIZAÇÃO E FISCO E AFASTAMENTO LIVRE DE 1,00 METRO PARA ACESSO
	CAXA DE HIDRANTE METÁLICA, 90x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2" 1/2" X 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PRIMADA E DIÂMETRO

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09
<div><div>Receita Federal</div></div> <div><div>MDB</div>ARQUITETURA</div>		Grupo 08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Subgrupo 08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Fase PROJETO BÁSICO Revisão R12
		Folha RFB-AC2-PB-08.01 011-PLF-01P-PRO-GER-R12
		Títulos PLANTA FORRO - PAV. 01
		Emissão MAI 2018
		Folha 08.01 011 / 530
Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF		
Contratada MDB ARQUITETURA		
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		