



1 PLANTA BAIXA PAV. 02  
1:50

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E25, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: HIDRANTE
	PLACA DE TIPO P1, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO FUMAR
	PLACA DE TIPO P4, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E21, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: ALARME DE INCÊNDIO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E23, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: EXTINTOR
	PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S12, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S16, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S17, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S19, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PAVIMENTOS
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S10, DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PORTA CORTA-FOGO
	IDENTIFICAÇÃO DE ROTA DE FUGA
	BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA MÍNIMA 1 HORA - LED

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

	EXTINTOR TRICLASSE (2A,2B), COM SINALIZAÇÃO E FISO E AFASTAMENTO LIVRE DE 10M) METRO PARA ACESSO
	CAIXA DE HIDRANTE METÁLICA, 90x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2 1/2" x 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PULMADA E DIÂMETRO

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09
Contratada		Grupo 08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Subgrupo		Subgrupo 08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Fase		Revisão R12
Projeto Básico		
Ora		Folha RFB-AC2-PB-08.01 019-PLB-02P-PRO-ST3-R12
Endereço		Títulos PLANTA BAIXA - PAV. 02
Contratada		
Coordenador		
Responsável Técnico		
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1		
ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4		
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		
Emissão		Folha 08.01 019 / 530
MAI 2018		