



1 PLANTA FORRO PAV. 02
1 : 125

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO			
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E25. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. ABRIGO DE MANGUEIRA E HIBRANTE		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE TIPO F1. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO FUMAR		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S12. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE TIPO F4. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNCIO		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S16. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - ESCADA DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E21. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. ALARME DE INCÊNCIO		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S17. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E23. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. EXTINTOR		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S19. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PAVIMENTOS

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO	
	EXTINTOR TRILASSE - 2A.20B. COM SINALIZAÇÃO E PISO E AFASTAMENTO LIVRE DE 1,00 METRO PARA ACESSO
	CAXA DE HIBRANTE METÁLICA. 90x60x7cm COM 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE 2" 1/2" X 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	TIPO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNCIO
	TIPO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNCIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PRIMADA E DIÂMETRO

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09

 Receita Federal	Contratada	Grupo 08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
	 M D B ARQUITETURA	Subgrupo 08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
		Fase PROJETO BÁSICO
		Revisão R12
		Obras REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" - ANEXO AO BLOCO "O"
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF	Folha RFB-AC2-PB-08.01 021-PLF-02P-PRO-GER-R12	Títulos PLANTA FORRO - PAV. 02
Contratada MDB ARQUITETURA		
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		
	Emissão MAI 2018	Folha 08.01 021 / 530