











PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
  2A	EXTINTOR TIPOCLASSIE (2A)20B, COM SINALIZAÇÃO E PISO E AFASTAMENTO LIVRE DE 1(U)M METRO PARA ACESSO
 	CAVA DE HIDRANTE METÁLICA, 30x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2 1/2" x 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS COMBATE A INCÊNDIO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS COMBATE A INCÊNDIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PRIMEIRA E DIÂMETRO

Revisões			
Nº	descrição	DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09	



**Receita Federal**

Contratada

**M D B**

ARQUITETURA

Grupo

08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Subgrupo

08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Fase

PROJETO BÁSICO

Revisão

R12

Folha

RFB-AQ2-PB-08.01 033-PLF-03P-PRO-ST2-R12

Obra

REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"

Endereço

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF

Contratada

MDB ARQUITETURA

Coordenador

ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2

Responsável Técnico

ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1

ARG. SERGIO PONTES - CAU A48108-4

ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0

Emissão

MAI 2018

Folha

08.01 033 / 530