



1 PLANTA BAIXA PAV. 04  
1 : 125

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO

	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E28; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E28; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
	PLACA DE TIPO P1; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO FUMAR		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA		PLACA DE TIPO P1; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO FUMAR
	PLACA DE TIPO P4; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNCIO		PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - ESCADA DE EMERGÊNCIA		PLACA DE TIPO P4; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNCIO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E21; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; ALARME DE INCÊNCIO		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S17; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E21; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; ALARME DE INCÊNCIO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E23; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; EXTINTOR		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S19; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PAVIMENTOS		PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E23; DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m; EXTINTOR

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO

	EXTINTOR TRICLASSE, (2A,2B), COM SINALIZAÇÃO E RISO E AFASTAMENTO LIVRE DE 10M METRO PARA ACESSO
	CAIXA DE HIDRANTE METÁLICA, 90x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2 1/2" x 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNCIO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNCIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA TRUNDA E DIÂMETRO

Revisões		
Nº	DESCRIÇÃO	DATA
11	REVISÃO RELATORIO FASE 2	15/05
12	REVISÃO RELATORIO FASE 3	04/09
<div> <b>Receita Federal</b></div>		<div>Contratada</div> <div></div>
Obra REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"		Grupo 08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Subgrupo 08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Fase PROJETO BÁSICO Revisão R12
Endereço ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF		Folha RFB-A02-PB-08.01 036-PLB-04P-PRO-GER-R12
Contratada MDB ARQUITETURA		Títulos PLANTA BAIXA PAV. 04
Coordenador ARG. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2		
Responsável Técnico ARG. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARG. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARG. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0		
Emissão MAI 2018		Folha 08.01 036 / 530