




PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E25. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. HIDRANTE
	PLACA DE TIPO P1. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO FUMAR
	PLACA DE TIPO P4. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. PROIBIÇÃO E ALERTA - PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E21. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. ALARME DE INCÊNDIO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO E23. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. EXTINTOR
	PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S13. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S12. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE COMUNICAÇÃO TIPO S16. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S17. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S19. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PAVIMENTOS
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO S10. DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO 10m. SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - PORTA CORTA-FOGO
	IDENTIFICAÇÃO DE ROTA DE FUGA
	BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA MÍNIMA 1 HORA - LED

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

	EXTINTOR TRICLASSE (2A,2B), COM SINALIZAÇÃO E FISO E AFASTAMENTO LIVRE DE 10M (METRO) PARA ACESSO
	CAIXA DE HIDRANTE METÁLICA, 90x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2 1/2" x 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRÁULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PULMADA E DIÂMETRO

Revisões			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09	
<div><div>Recerita Federal</div></div> <div>Contratada<div><div>MDB</div>ARQUITETURA</div></div>			Grupo08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
			Subgrupo08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
FasePROJETO BÁSICO			RevisãoR12
ObrasREFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"			FolhaRFB-AB02-PB-08.01 040-PLB-04P-PRO-STA-R12
EndereçoESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASILIA-DF			TítulosPLANTA BAIXA - PAV. 04
ContratadaMDB ARQUITETURA			
CoordenadorARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2			
Responsável TécnicoARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1 ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4 ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0			
EmissãoMAI 2018			Folha08.01 040 / 530