










PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
	EXTINTOR TRICLASA: 12A 20B, COM SINALIZAÇÃO E PISO E AFASTAMENTO LIVRE DE 1,0M) METRO PARA ACESSO
	CAIXA DE HIDRANTE METÁLICA, 90x60x17cm COM 2(DUAS) MANGUEIRAS DE 2 1/2" x 15m
	BICO DE SPRINKLER PENDENTE
	SISTEMA DIÂMETRO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRAULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO
	TUBO DE FERRO GALVANIZADO PARA REDES HIDRAULICAS DE COMBATE A INCÊNDIO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO, NÚMERO DA PRIMARIA E DIÂMETRO

Revisões			
Nº	descrição	DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09	

 <b>Receita Federal</b>	Contratada	Grupo	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>M D B</b>  <small>ARQUITETURA</small> </div>	08.00 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
		Subgrupo	
		08.01 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
Cobra		Fase	Revisão
REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "Z" ANEXO AO BLOCO "O"		PROJETO BÁSICO	R12
Endereço		Folha	
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF		RFB-AQ2-PB-08.01 043-PLF-04P-PRO-ST2-R12	
Contratada		Títulos	
MDB ARQUITETURA		PLANTA FORRO PAV. 04	
Coordenador			
ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2			
Responsável Técnico			
ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1			
ARQ. SERGIO FONTES - CAU A48108-4			
ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0			
		Emissão	Folha
		MAI 2018	08.01 043 / 530